



## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: **KUJCK 38170/2015/OZZL**  
Sp.zn.: **OZZL 38168/2015/kaper**datum: **25. 5. 2015**vyřizuje: **Ing. Kateřina Pernikářová** telefon: **386 720 648****„Obnova jezu a MVE - Boršov nad Vltavou - Poříčí“ – sdělení**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 21. 4. 2015 žádost o vyjádření k projektu „Obnova jezu a MVE - Boršov nad Vltavou - Poříčí“. Žadatelem je MVE Poříčí s.r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice prostřednictvím VH - TRES spol. s.r.o., Senovážné náměstí č. 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 15771822. Žádost byla dne 20. 5. 2015 doplněna o stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny.

Předmětem projektu je obnova jezu a malé vodní elektrárny na severním okraji obce Boršov nad Vltavou, místní části Poříčí, v profilu řeky Vltavy pod objektem ocelového železničního mostu. Účelem stavby je vzduť vodní hladiny pro koncentraci spádu a následně využití vodní energie na daném objektu s průběžným provozem výroby elektrické energie. Potenciál lokality v navrženém uspořádání při využití průtoku cca 15,6 m<sup>3</sup>/s činí cca 215 kW. Ve strojovně MVE budou instalována tři soustrojí s turbínami HH SemiKaplan s průměrem oběžného kola 1300 mm. Instalovaný výkon MVE bude cca 300 kW. Stavba bude členěna na pevný jez, sportovní propust, jalová propust, rybí přechod, MVE stavební část, úpravy koryta, přeložka IS, úpravy limnigrafické stanice, přípojka MVE a provozní soubory jalová propust - strojní část, MVE - strojní část.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení podle §7 zákona.

**Odůvodnění:**

Předkládaný záměr „Obnova jezu a MVE - Boršov nad Vltavou - Poříčí“ podlimitně naplňuje dikci bodu 3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobní od 10 MWe do 50 MWe, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu, neboť se jedná o malou vodní elektrárnu s výkonem 300kW. Krajský úřad dále ve svém stanovisku Čj. 38085/2015/OZZL ze dne 20. 5. 2015 vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a nejedná se tedy ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví

**Obdrží:**

MVE Poříčí s.r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice prostřednictvím VH - TRES spol. s.r.o., Senovážné náměstí č. 1, 370 01 České Budějovice