



KUCBX00HNZWD

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 45555/2015 OZZL
Sp. zn.: OZZL 45550/2015/pela

datum: 01.07.2015

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Rozšíření areálu Agroslužby Čimelice – 1. etapa“ - sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel prostřednictvím INVEST PK s.r.o., V Oudolí 303, 397 01 Písek, projektovou dokumentaci podlimitního záměru „Rozšíření areálu Agroslužby Čimelice – 1. etapa“. Stavebníkem je BENAGRO s.r.o., Krsice 68, 398 04 Čimelice.

Předmětem projektu bude stavba nezateplené haly balených komodit o rozměrech 24 x 50 m, stavba univerzálního zatepleného skladu o rozměrech 16,5 x 48 m a přístřešek pro mechanizaci – stání techniky o rozměrech 17,5 x 48 m. V rámci další etapy výstavby se předpokládá výstavba objektu administrativní budovy, váhy a zřízení myčky pro mechanizaci. Vstup i vjezd na pozemek je ze stávající komunikace novým sjezdem na pozemku p.č. 230/16 v k.ú. Krsice o ploše 6 160 m² a výšce 13,74 m. Konstrukce haly a přístřešku pro mechanizaci z ocelových sloupů a vazníků bude postavena na betonové základové patky a betonové základové pasy. Střeška a stěny haly budou z trapézového plechu. Zateplený sklad bude mít rovněž konstrukce haly z ocelových sloupů a vazníků postavenou na betonové základové patky a betonové základové pasy. Střeška a stěny haly budou opláštěny PUR panely. Odvodnění srážkových vod bude do dešťové kanalizace, která bude svedena do jímky o objemu 100 m³. Přívod vody by měl být z vlastního zdroje – vrtané studny, která není předmětem sdělení.

Krajský úřad na základě předložených materiálů sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr výstavby skladových hal **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí** a veřejné zdraví podle zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Předkládaný záměr je podlimitním záměrem k bodu 10.6 (..... Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. ...) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Záměr nenaplnuje obsahy dalších bodů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, které podléhají zjišťovacímu řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem k umístění na okraji zástavby u stávajícího areálu, se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona. Požadované oznámení dle přílohy č. 3a k zákonu s konkretizací další výstavby, velikosti jímky na dešťovou vodu, administrativní budovy a plánované myčky mechanizace a uvedení nárůstu dopravy nebylo dodáno, přesto je možno říci, že vlivy na životní prostředí tohoto podlimitního záměru nebudou velké, a proto není nutné provádět zjišťovací řízení.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

INVEST PK s.r.o., V Oudolí 303, 397 01 Písek + *projektová dokumentace*