




KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 18340/2014/OZZL  
Sp.zn.: OZZL 18338/2014/jakubec

datum: 21. 3. 2014

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová

telefon: 386 720 767

**Malá vodní elektrárna Peršlák – sdělení.**

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 14. 3. 2014 žádost o vyjádření k záměru „Malá vodní elektrárna Peršlák“. Žadatelem je Lesní hotel PERŠLÁK, a.s., se sídlem Nový Vojířov 90, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 260 28 859.

Předmětem projektu je novostavba malé vodní elektrárny (MVE) a s ní souvisejících staveb na pozemcích parc. č. 1209/1, 1210/1, 1218/1, 1717/1, 1717/2, 1740/3 v k. ú. Nový Vojířov. Jedná se o Kaplanovu kašnovou turbínu KVTR 600/4K16 s výkonem turbíny 18 kW a výkonem generátoru 15,5 kW, provozní spád 3,0 m, průměr oběžného kola 600 mm. Pro hydraulické ovládání turbíny bude použit hydraulický agregát s hydropneumatickým akumulátorem. MVE bude využívat energetický potenciál vody odtékající z Novomlýnského rybníka, který je zásoben vodou z Koštěnického potoka. Odběr vody bude prováděn rozdělovacím objektem a otevřeným náhonem, mezi MVE a Koštěnickým potokem bude zřízeno nové odpadní koryto. Výška vody v místě odběru a tím i v rybníce bude regulována stavidlem v korytě Koštěnického potoka. Budova pro umístění MVE je navržena zděná se sedlovou střechou s půdorysnými rozměry 3,9 x 6,9 m, od hotelu (st. parc. 113/1 v k. ú. Nový Vojířov) k ní bude přivedena el. energie podzemním kabelem CYKY 4x50 v délce 300 m.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.

**Odůvodnění:**

Oznámený záměr novostavby malé vodní elektrárny a s ní souvisejících staveb na pozemcích parc. č. 1209/1, 1210/1, 1218/1, 1717/1, 1717/2, 1740/3 v k. ú. Nový Vojířov je podlimitním záměrem ve vztahu k bodu 3.3 „Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výroby nad 50 MWe“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, neboť nedosahuje příslušných limitních hodnot. Vzhledem k charakteru záměru není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí, a proto záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona. Krajský úřad – Jihočeský kraj ve svém stanovisku ze dne 19. 3. 2014, čj.: KUJCK 17725/2014 OZZL, vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví

  
v z. JUDr. Hana Vendlová  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

**Obdrží:**

Lesní hotel PERŠLÁK, a.s., Nový Vojířov 90, 378 33 Nová Bystřice