



KUCBX00F7HAN

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 22111/2014 OZZL
Sp. zn.: OZZL 22109/2014/pela

datum: 07.04.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Zlatá Koruna – Připojení vrtu ZK-2“ - sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel žádost Ing. Radka Máry, Dr. Bureše 7, 370 05 České Budějovice, o vyjádření k projektové dokumentaci podlimitního záměru „Zlatá Koruna – Připojení vrtu ZK-2“. Projektová dokumentace obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3a k zákonu. Oznamovatelem je Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 382 02 Zlatá Koruna, IČ 00246212. K vrtným pracím bylo vydáno souhlasné vyjádření krajského úřadu dne 16.9.2010 pod č.j. KUJCK 28747/2010 OZZL/5/Lz.

Předmětem projektu bude využití průzkumného vrtu o hloubce 70,0 m na pozemku parc. č. 1432/6 v k.ú. Smrín pro odběr pitné vody a posílení stávajícího obecního vodovodu. Vrt je vystrojený pažnicí z PVC DN 160/140, u dna ukončené kalníkem. Bude zbudováno zhlaví vrtu. Na betonovou desku bude osazena manipulační plastová šachta nebo bude vybetonována jímka o vnitřním průměru 100 cm a výšce 250 cm a zakryta betonovou deskou se vstupním otvorem s uzamykatelným poklopem. Kabelové vedení s napájením a ovládáním bude z rozvaděče v provozní budově úpravny vody.

Na základě předložené dokumentace a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že uvedená stavba v případě zachování výše uvedených parametrů a v případě, že příslušný orgán ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Správa CHKO Blanský Les) ve svém stanovisku vyloučí významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Záměr připojení průzkumného vrtu je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona podlimitním záměrem k bodu 1.8 (... čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Vzhledem ke svému charakteru nemá uvedený záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona a není nutno jej podrobovat zjišťovacímu řízení, pokud příslušný orgán ochrany přírody vyloučí významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

Ing. Radek Mára, Dr. Bureše 7, 370 05 České Budějovice