



KUCBX00JJR9M

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 32772/2016 OZZL
Sp. zn.: OZZL 20876/2015/pela

datum: 03.03.2016

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Nápojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice-Zlešice“ sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 4. 2. 2016 projektovou dokumentaci podlimitního záměru „Nápojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice-Zlešice“. Oznamovatelem je Obec Malenice, Na Násvi 95, 387 06 Malenice, IČ: 00251461, prostřednictvím společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695.

Předmětem projektu je stavba vrtané studny z průzkumného hydrogeologického vrtu HV-4 o hloubce vrtu na pozemku parc. č. 3440 v k.ú. Malenice a napojit ji na stávající vodovodní síť za účelem zlepšení kvality pitné vody. Nápojení výtlačného potrubí z vrtu HV-4 na stávající výtlačné potrubí z vrtu M4 bude v nové armaturní šachtě na pozemku parc. č. 3414. Přípojka elektro bude do vrtu HV-4 napojena z rozvaděče elektro pro studnu M4 (ve stejném výkopu s vodovodním výtlačkem). Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 3440, 3416, 4422, 4434, 3414, 3420 v k.ú. Malenice. Tato studna by měla nahradit čerpání do obecního vodovodu z vrtů M-1 a M-4, které se využívají při suchu v letních měsících a mají vyšší obsah arzenu. Vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj byl vyloučen stanoviskem čj.: KUJCK 31327/2016/OZZL ze dne 1. 3. 2016 vydaným v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložené dokumentace a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že uvedený záměr, **nepodléhá zjišťovacímu řízení a posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.**

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Využití průzkumného vrtu pro vybudování studny a odběr podzemní vody je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.100/2001 Sb.) podlimitním záměrem k bodu 1.8 (... čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb. Vzhledem ke svému charakteru nemá uvedený záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona a není nutno jej podrobovat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

DS Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III