



KUCBX00KDJPJ

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 77738/2016 OZZL
Sp. zn.: OZZL 50053/2016/pela

datum: 02.06.2016

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Loučovice – Napojení nových vodních zdrojů, úprava ÚV a kanalizace“ – sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.100/2001 Sb.) obdržel žádost o vyjádření k oznámení podlimitního záměru „Loučovice – Napojení nových vodních zdrojů, úprava ÚV a kanalizace“. Oznamovatelem je Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice, IČO: 00245984, která zplnomocnila pana Jiřího Sváčka - Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov.

Předmětem záměru je napojení nových průzkumných vrtů (HL-1, 2, 3, 4, 5) jako nových zdrojů vody na vodovod Loučovice, úprava stávající úpravny vody a zásobování stávajících nemovitostí v obci pitnou vodou. Je předpoklad, že v budoucnu bude možno vodovod prodloužit a napojit osady Dvorečná a Dvorečná II. Součástí záměru bude v rámci ochrany nových vodních zdrojů odkanalizování území nad studnami a napojení nové splašková gravitační a výtlačné kanalizace na obecní ČOV. Souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby na lesním pozemku p.č. 94/1 na části o ploše cca 180 m² a ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků p.č. 94/9, 94/32, 358/3, 381/2, 401/1, 414/3 441/8 v k.ú. Loučovice bylo vydáno dne 23. 5. 2016. Vodovod bude proveden z PE potrubí DN 50 a DN 63, kanalizace pak z PE potrubí DN 100 a DN 110. Čerpací stanice splaškových vod bude vybavená dvěma čerpadly a havarijním přepadem o průměru DN 200. Gravitační stoky splaškové kanalizace budou z PP DN 250. Stoka A-1 o délce 80 m, stoka B o délce 110 m, stoka B-1 o délce 10 m. Železniční trať bude křížena protlakem v ocelové chrániče. Stávající úprava vody bude dovybavena a bude vybudována AT stanice s akumulací 2 x 20 m³ a výtlačné výšce 120 m poblíž vrtu HL-3. Akumulační nádrže budou mít vnitřní rozměry 2400 x 5800 a výšku 1930 mm. Byl vydán souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu železnice a v nadregionálním biokoridoru NBK 174 „Vltavská niva – Dívčí Kámen“. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Krajský úřad sděluje na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu, že uvedený záměr, nepodléhá zjišťovacímu řízení a posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Využití průzkumných vrtů pro vybudování studní a odběr podzemní vody a její úprava a akumulace je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. podlimitním záměrem k bodu 1.8 (... čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m³ za rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Záměr nenaplnuje obsah bodu 3.7 (*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, ani obsahy ostatních bodů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., které podléhají zjišťovacímu řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí. Vzhledem ke svému charakteru, nemá uvedený záměr významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. a není nutno jej podrobovat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice *prostřednictvím* Jiří Sváček - Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov