



KUCBX00IW3TA

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 90801/2015 OZZL
Sp. zn.: OZZL 90800/2015/pela

datum: 14.12.2015

vyřizuje: Ing. Petr Láznicka

telefon: 386 720 770

„Besednice, intenzifikace ČOV“ - sdělení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel projektovou dokumentaci a velmi zjednodušené oznámení podlimitního záměru „**Besednice, intenzifikace ČOV**“ ve smyslu § 6 odst. 2 zákona. Oznamovatelem je Městys Besednice, náměstí 52, 382 81 Besednice, IČO: 00245798, prostřednictvím společnosti EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice.

Předmětem projektu je demolice současného zařízení čistírny, výstavba nových objektů ČOV, věstních objektů a odklon vod protékajících místním koupalištěm do přirozené vodoteče. ČOV je navržena pro 850 osob, tedy cca 700 EO. Plánovaný odklon odtoku vody z koupaliště otevřeným korytem délky cca 175 m spadá do oblasti přírodní památky Besednické vltavíny, na kterou již byla podána žádost o zrušení. Nová ČOV se bude nacházet ve stávajícím areálu ČOV. Bude vybudována odlehčovací stoka s odlehčovací komorou (ředící poměr: 1+8). Hrubé předčištění bude mít strojně stírané česle, vertikální lapák písku a separátor písku. Monoblok ČOV bude mít rovněž odlehčovací komoru, šterbinovou nádrž (148,5 m³), čerpací jímku (15 m³), kalovou jímku (22 m³) a dosazovací nádrž (87 m³) a objekt pro obsluhu. Dále bude vybudován biologický filtr (průměr 6 m) s recirkulací. Bude vybudována přípojka vody a elektřiny, komunikace a zpevněná plocha cca 1500 m². Bude opravena poškozená místa betonové kanalizace DN1000. Dešťová voda bude zachytávána do příkopu a odvedena do potoka. Zdroj hluku – strojně stírané česle jsou cca 200 m od obytných objektů. Vzhledem k umístění v současném areálu ČOV a otevřenému korytu odtoku vody z koupaliště, lze vyloučit významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že výše uvedený podlimitní záměr **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí** a veřejné zdraví podle zákona. Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje do přírodní památky Besednické vltavíny, je nutno požádat Městský úřad Trhové Sviny, odbor životního prostředí o **výjimku** k zásahu do přírodní památky.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy, ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Odůvodnění:

Předkládaný záměr nenaplní dikci bodu „1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel (EO), kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, neboť záměr řeší intenzifikaci ČOV pro cca 700 EO městyse. Vzhledem k charakteru a povaze záměru lze rovněž vyloučit naplnění dikce ostatních bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu. Nejedná se ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží:

EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice + *projektová dokumentace*