



KUCBX00NDOKY

K R A J S K Ý Ú Ř A D



J I H O Č E S K Ý K R A J

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 79435/2017/OZZL

datum: 26. 6. 2017 vyřizuje: Ing. Jana Kubecová telefon: 386 720 767

Sp.zn.: OZZL 68888/2017/jakubec

e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

Cisterciácké opatství, Klášter Vyšší Brod, NKP, změna dokončené stavby – stavební úpravy stodoly parc. č. 144/1, změna využití na kotelnu a sklad dřevěné štěpky – sdělení.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 2. 6. 2017 žádost o vyjádření k podlimitnímu záměru „Cisterciácké opatství, Klášter Vyšší Brod, NKP, změna dokončené stavby – stavební úpravy stodoly parc. č. 144/1, změna využití na kotelnu a sklad dřevěné štěpky“. Oznamovatelem je Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod, IČO 004 76 684, zastoupené P. Justinem Janem Berkou, převorem kláštera. Krajský úřad měl k dispozici také dokumentaci pro stavební povolení, kterou zpracoval ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice v lednu 2017, č. zakázky 1553, a rozptylovou studii zpracovanou dne 19. ledna 2017 firmou NATURCHEM s.r.o., Havlíčkův Brod, Leděčská 3015.

Předmětem záměru je vybudování kotelny a skladu na dřevěnou štěpku v prostoru stávající stodoly v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě na pozemku stavební parcely 144/1 v k. ú. Vyšší Brod. Budova stodoly zůstane zachována, budou do ní vloženy nové konstrukce, které vytvoří oddělené prostory kotelny a skladu štěpky, v hřebeni bude nově proveden větrací vikýř v délce 13 krovových vazeb. Plocha kotelny na dřevěnou štěpku bude tvořit 64 m² a je plánováno do ní umístit automatický teplovodní kotel Fröling Turbomat 500 na spalování štěpky s jmenovitým výkonem 499 kW. Plocha skladu štěpky (bez podávacího zařízení) bude tvořit 152 m² a plocha plynové kotelny s technickou místností 89 m². Zde budou umístěny 4 plynové kotle kaskádově zapojené s celkovým výkonem 4 x 49 kW, které budou využívány pro krytí špičkových výkonů. Štěpka bude do objektu zavážena průjezdem v západní části objektu, ta bude automaticky posunována hydraulickými hrabicemi šířky 10 m a délky 15 m ke šnekovému dopravníku, který ji dopraví do kotle. Pro odprašování spalin bude instalován cyklonový odlučovač. Předpokládaná roční spotřeba štěpky bude 2 000 m³. V místnosti vedle této kotelny budou umístěny plynové kotle a rozdělovač se sběračem jednotlivých topných okruhů a 3 akumulční nádrže, každá o objemu 5 000 l. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Odůvodnění

Záměr „Cisterciácké opatství, Klášter Vyšší Brod, NKP, změna dokončené stavby – stavební úpravy stodoly parc. č. 144/1, změna využití na kotelnu a sklad dřevěné štěpky“ je podlimitním záměrem k bodu 3.1 „*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, neboť nedosahuje uvedené limitní hodnoty. Záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality a ptačí oblasti ani do žádného zvláště chráněného území a přírodního parku ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví, a ani v předložených podkladech nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovány. Krajský úřad podle § 6 odst. 3 zákona na základě výše uvedeného sděluje, že záměr „Cisterciácké opatství, Klášter Vyšší Brod, NKP, změna dokončené stavby – stavební úpravy stodoly parc. č. 144/1, změna využití na kotelnu a sklad dřevěné štěpky“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Sdělení nenahrazuje vyjádření, souhlasy ani povolení vydávaná podle jiných právních předpisů.

Ing. Zdeněk Klimeš
pověřený vedením odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha

dokumentace pro stavební povolení paré č. 4
rozptylová studie

Obdrží

Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod