

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:
JMK 26619/2011

Sp.Zn.:
S-JMK 7430/2011 OŽP/Bd

Vyřizuje/linka
Bednářová/2292

V Brně dne:
23.2.2011

„Provozně technický areál Hodonín Pánov“, k.ú. Hodonín, okr. Hodonín – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 17.1.2011 oznámení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČ: 60721804 o záměru „Provozně technický areál Hodonín Pánov“, k.ú. Hodonín, okr. Hodonín.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: Provozně technický areál Hodonín Pánov
Umístění: Jihomoravský kraj
okres Hodonín
k.ú. Hodonín

Oznamovatel: MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, IČ: 60721804

Charakter záměru: Záměrem oznamovatele je novostavba provozně technického areálu, který bude sloužit jako zázemí oznamovatele s působností pro svozové oblasti Jihomoravského kraje a oblasti Hodonínska, v nichž je oznamovatel smluvním partnerem v oblasti nakládání s odpady pro řadu obcí a podnikajících právnických a fyzických osob. Areál je navržen na ploše 22 527 m², součástí záměru jsou: sociální a technické zázemí pro cca 20 osob a 10

vozidel, plocha pro soustředování a úpravu dřeva o roční kapacitě 440 t, hala pro využívání druhotných surovin o roční kapacitě 2000 t, z toho 1 170 t v kategorii nebezpečný odpad, hala pro úpravu olejových filtrů o kapacitě 700 t/rok a soustředování odpadů zařazených do kategorie ostatní o kapacitě 2 077 t/rok.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad sděluje, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 4/2012

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2012

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Vyjádření veřejnosti ani Města Hodonína Krajský úřad Jihomoravského kraje v termínu neobdržel.

Městský úřad Hodonín, OŽP sděluje:

Z hlediska vodoprávního je záměr možný a nepožadují záměr dále posuzovat za dodržení následujících podmínek:

- Uvedená stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma kolem vodních zdrojů Gebhard –Zásada – Perunské – Kout skupinového vodovodu Hodonín vyhlášeného rozhodnutím Okresního národního výboru Hodonín č.j. Vod.-1298-85/89/Ku-235 dne 18.4.1989. Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.*
- Záměr postupné infiltrace přebytečných srážkových vod do podzemních vod musí být podložen kladným posudkem osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa a musí k němu být povoleno vodoprávním úřadem odpovídající nakládání s vodami.*
- Plánovaná stavba „jímací studny“ je vodním dílem a k jejímu zřízení je třeba povolení vodoprávního úřadu podle ust. § 15 vodního zákona. Jelikož dané vodní dílo slouží k nakládání s vodami, musí být odpovídající nakládání s vodami povoleno současně s povolením stavby vodního díla ve společném řízení. Podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.*
- Při jakékoli manipulaci se závadnými látkami je nutno dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z ust. § 39 vodního zákona. Tzn. mj., že každý, kdo zachází s nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu je povinen učinit odpovídající opatření, aby neunikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které tvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. U skladů, skládek a potrubí pro dopravu závadných látek musí být zřízen a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Nově budované stavby musí být zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek při hašení požáru.*

- *Ke zřízení skladiš, skládek, nádrží a dálkových potrubí pro skladování a dopravu závadných látek je třeba souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Pro provoz těchto staveb pak musí mít uživatel závadných látek zpracován a schválen vodoprávním úřadem „havarijní plán“ podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.*
- *Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.*
- *Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.*

Z hlediska odpadového hospodářství nepožadují záměr dále posuzovat za následujících podmínek:

- *Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů, příp. k využívání odpadních olejů musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru a výkupu nebo využívání podle části druhé vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a musí být dále vybaveno nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním systémem proti přeplnění, nádrže musí být odděleny. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, musí zajistit, aby odpadní oleje nebyly vzájemně míchány nebo smíchány zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15 vyhl. 383/2001 Sb. Další požadavky jsou uvedeny v části čtvrté vyhl. 383/2001 Sb. Shromažďování, skladování soustřeďování odpadů musí probíhat v souladu s § 5, § 6, § 7 vyhl. 383/2001 Sb*
- *Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok a sklady ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.*
- *V případě realizace záměru bude provozováno zařízení k nakládání s odpady s několika dílčími technologiemi (sběr a výkup odpadů, úprava odpadů, skladování, soustřeďování odpadů). Dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), lze následně zařízení k nakládání s odpady provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem, mj. v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pokud se nejedná o zařízení, u kterého byl souhlas k provozování zařízení nahrazen postupem podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.*
- *Dle § 14 odst. 4 zákona o odpadech nelze pro zařízení vydat kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu bez rozhodnutí dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, toto platí i při postupu dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.*

Z hlediska ochrany ovzduší nepožadují záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Zároveň upozorňují, že pro účely kolaudačního souhlasu bude potřeba dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší vyžádat si stanovisko k malým zdrojům znečišťování ovzduší. Příslušným orgánem ochrany ovzduší je dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 86/2002 Sb. obecní úřad, na jejímž katastrálním území se stavba nachází (v tomto případě Městský úřad Hodonín, odbor ŽP). Součástí žádosti musí být platné protokoly autorizovaného měření malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Bude potřeba provést zařazení možného zdroje znečišťování ovzduší, plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklady, skládky paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo“ do příslušné kategorie a to v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky.

Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích nejsou připomínky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje nepožaduje záměr dále posuzovat za následujících podmínek:

- *V případě změny parametrů, které byly podkladem pro zpracování akustické studie společností Hygienická laboratoř, s.r.o., Plucárna 1, 695 01 Hodonín, IČ 28280768 (dále také „akustická studie“), bude v průběhu územního řízení předložena aktualizovaná akustická studie.*
- *Před uvedením stavby a souvisejících zařízení do trvalého provozu bude za účelem objektivizace potenciální hlukové zátěže deklarované v předmětném oznámení resp. v akustické studii zajištěno měření hluku v chráněných prostorech charakterizovaných ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., které mohou být potenciální hlukovou zátěží dotčeny*
- *V případě, kdy na základě výsledků měření hluku nebude deklarováno prokazatelné dodržení hlukových limitů daných ustanoveními § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také „nařízení vlády č. 148/2006 Sb.“), tj. nepřekročení hodnoty hygienického limitu po přičtení nejistoty k naměřené hladině akustického tlaku *A* pro denní a noční dobu, vzhledem k chráněným prostorům, budou neprodleně navržena a realizována protihluková opatření, jejichž účinnost bude ověřena na základě opakovaného měření hluku.*

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. sdělují, že pro uvedenou aktivitu považují umístění areálu za krajně nevhodné, neboť záměr je situován do vodohospodářsky exponovaného území, jehož prioritou je veřejný zájem – bezpečné zajištění pitné vody a její zálohy pro obyvatelstvo. Dále požadují vyhodnocení průmyslových rizik, vhodné skladování nebezpečných odpadů, vodohospodářské zajištění veškerých podlahových ploch tak, aby nedošlo k průniku nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod, v následujících řízeních doložit dostatečnou kapacitu záchytných jímek a jejich nepropustnost, dodržení podmínek uvedených v předloženém oznámení, pro vjezd do areálu nebude možné používat příjezdovou cestu k vodojemu, Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. si vyhrazuje dohled nad provedením vodohospodářského zabezpečení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP konstatuje, že ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo paťci oblast.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření a konstatuje, že ve většině z nich je uplatněna k záměru řada závažných připomínek a požadavků. Přestože se v žádném z výše uvedených připomínek výslovně nepožaduje další pokračování procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje odbor životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje další pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí za nezbytné.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, který odůvodňuje nutnost dalšího posuzování.

Závěr:

Záměr „Provozně technický areál Hodonín Pánov“, k.ú. Hodonín, okr. Hodonín naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.**

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona.

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení.

V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- 1) Dokumentace bude doplněna konkrétním popisem vodohospodářského zabezpečení míst, kde se bude nakládat se závadnými látkami, včetně vyhodnocení stavebního stavu a zabezpečení místností a zpevněných ploch, kde bude docházet k nakládání se závadnými látkami a k jejich přechodnému skladování
- 2) Detailní popis a posouzení způsobu nakládání s nebezpečnými odpady
- 3) Vyhodnocení případné kontaminace zemin pod zpevněnými plochami a podlahami a stanovení účinných opatření k zabránění kontaminace zemin a podzemních vod v místech, kde je s nebezpečnými látkami nakládáno
- 4) Upřesnit pro jaké technologie jsou určeny prostorové rezervy v rámci posuzovaného areálu

Počet předložených výtisků dokumentace bude s Krajským úřadem Jihomoravského kraje konzultován.

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se správními úřady a dalšími subjekty, které tyto připomínky uplatnily.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčené město Hodonín žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme dotčené město Hodonín o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

Ing. Bc. Anna Hubáčková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Hana Bednářová

IČ
70888337

DIČ
CZ 70888337

Telefon
541652292

Fax
541651579

e-mail
bednarova.hana@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Město Hodonín, k rukám starosty, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Hodonín, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Územní pracoviště Hodonín, Plučárna 1a,
695 26 Hodonín - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Dále obdrží:

MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10
Praha 10 – Višovice - DS
Městský úřad Hodonín, Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín - DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS
Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov
MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha - DS
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2/2933, 695 11 Hodonín - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Hodonín a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis