

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 24218/2012

Dle rozdělovníku

Sp. zn.:

S-JMK 24218/2012 OŽP/ZI

Vyřizuje:

Mgr. Zlevorová

Telefon:

541 652 682

Datum:

16.04.2012

**„Výstavba čerpací stanice nafty GALUR s.r.o., provozovna Lužice“, k. ú. Lužice u Hodonína, okr. Hodonín, – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 08.03.2012 doplněné oznámení společnosti GALUR s.r.o., Masarykovo nábřeží 14/247, 110 00 Praha, IČ 255 82 488, zastoupené Ing. Markétou Bernatovou, Neumannova 52, 602 00 Brno, o záměru „Výstavba čerpací stanice nafty GALUR s.r.o., provozovna Lužice“, k. ú. Lužice u Hodonína, okr. Hodonín.

Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

## **Identifikační údaje:**

Název: **Výstavba čerpací stanice nafty GALUR s.r.o., provozovna Lužice**

Umístění: Jihomoravský kraj  
okres Hodonín  
město Lužice  
k. ú. Lužice u Hodonína

Oznamovatel: GALUR s.r.o., Masarykovo nábřeží 14/247, 110 00 Praha, IČ 255 82 488

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je výstavba čerpací stanice nafty. Pro skladování nafty bude sloužit ocelová dvouplášťová nadzemní nádrž STS Prštice o objemu 6 m<sup>3</sup>. Čerpací stanice bude sloužit pouze pro potřeby firmy GALUR s.r.o. Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Funkční využití území – výrobní aktivity.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP vydal stanovisko ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Zahájení výstavby: 03/2012

Zahájení provozu: 06/2012

### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno, Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“) a Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Vyjádření Jihomoravského kraje, KHS a Městského úřadu Hodonín, OŽP byla bez připomínek.

#### **A. Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Brno**

- Z hlediska ochrany ovzduší – bez připomínek
- Z hlediska ochrany vod – upozorňuje, že uvedený záměr není dostatečně zhodnocen z hlediska ochrany vod a dodržování zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. V záměru není provedeno zhodnocení prostor a okolí úložiště PHM z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod v návaznosti na případnou ochranu vodních zdrojů. Současně není podrobněji popsán způsob odvedení dešťových vod do dešťové kanalizace vč. jejího umístění v ČS PHM. V záměru chybí podrobnější popis stáčecích prostor z hlediska možného vnikání dešťových srážek a následného vyplavování úkapů nafty ze stáčení, objem a zabezpečení úkapové záchytné jímky atd. Z výše uvedených důvodů je nutno dokumentaci kompletně doplnit tak, aby bylo možno záměr Výstavba čerpací stanice nafty GALUR s.r.o., provozovna Lužice z hlediska ochrany vod dostatečně posoudit.

Krajský úřad: Oznamovatel doplnil oznámení o podrobnosti týkající se zabezpečení provozu záměru z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod v podobě dodatku oznámení, kde uvádí:

*„K projektové dokumentaci záměru se vyjadřovalo i Povodí Moravy a nemělo proti realizaci námitky.*

*Objekt ČS sestává z dvouplášťové nadzemní nádrže STS Prštice 6 m<sup>3</sup>. Jedná se o kompaktní zařízení, které bude vybaveno signalizací proti přeplnění. Meziplášť je bez trvalé indikace. Čerpací stanice je doplněna o:*

- *izolovanou manipulační plochu*

- přestřešení manipulační plochy
- nový rozvaděč
- zemní síť

*Vlastní nádrž pro uskladnění nafty je hranatá ležatá, uložená na betonovou podkladní desku. Přestřešení manipulační plochy je tvořeno ocelovými sloupy, které vynášejí vlastní přestřešení.*

*Manipulační plocha bude provedena ze zámkové dlažby tl. 80 mm (alt.z betonové mazaniny), která bude lemována betonovými silničními obrubníky položenými na ležato. Podkladní vrstvy budou tvořeny štěrkopískem, podkladním betonem a izolací proti ropným látkám. Plocha ze zámkové dlažby bude vyspádovaná k bezodtokové jímce, do které budou sváděny případné úkapy z manipulační plochy. Plocha pod výdejním stojanem bude také zaizolována izolací odolnou proti ropným látkám a vyspádovaná k manipulační ploše. Manipulační plocha a plocha pod výdejním stojanem bude natřena epoxidovým nátěrem, proti ropným látkám. Všechny spáry budou přespárovány spárovacím tmelem odolným ropným látkám.*

*Přestřešení zastřešuje manipulační plochu u nadzemní nádrže*

*Vody vzniklé z atmosférických srážek budou jako dosud sváděny do dešťové kanalizace, která je stávající. Odvedení dešťových vod je navrženo tak, aby jimi nebyl zatěžován zastřešený prostor manipulační plochy pro stáčení a výdej MN. Dešťové vody z přestřešení jsou svedeny do stávající kanalizace.*

*Stáčení motorové nafty bude přímo do nadzemní nádrže ze zastřešené manipulační plochy, která bude vytvořena (jak je popsáno výše) z izolace, betonu a krycího nátěru s vyvýšeným obrubníkem.*

*Podzemní vody nebudou provozem čerpací stanice ohroženy, protože zásobní nádrž motorové nafty je nadzemní a zbylé plochy, kde bude manipulováno s naftou, jsou izolovány. Při přečerpávání motorové nafty toto bude prováděno z manipulační plochy, která je izolována. Vlastní nádrž je dvouplášťová a tedy při porušení vnitřního pláště dojde k zachycení motorové nafty ve vnějším plášti a signalizaci poruchy.*

*Povrchové vody jsou chráněny izolovanou manipulační plochou s izolací proti ropným látkám, vyvýšeným obrubníkem, zatmelením spár obrubníku tmelem odolným ropným látkám a celá plocha je natřena uzavíratelným nátěrem odolným ropným látkám. Manipulační plocha je vyspádována do bezodtokové jímky.*

*Před dešťovými srážkami je manipulační plocha chráněna přestřešením. Dešťové vody z přestřešení jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace.“*

Uvedené podrobnosti a upřesnění budou předmětem následných řízení.

#### **B. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí**

- upozorňuje na zákonné povinnosti vyplývající z provozu záměru. Záměr nepožaduje dále posuzovat dle zákona.

#### **C. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí**

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:  
Od nabytí účinnosti (1.11.2011) novely nařízení vlády č. 615/2006 Sb. vydané pod č. 294/2011 Sb., jsou čerpací stanice nafty (stejně tak i LPG), kategorizovány dle § 3 odst. 4 k NV č. 615/2006 Sb. a § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jako malý

zdroj znečištění ovzduší. Kompetentním orgánem v případě vydávání povolení k umístění malých zdrojů znečištění ovzduší je na základě ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. obecní úřad, na jehož území se malý zdroj nachází.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření s tím, že v žádném z nich se nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. Uvedené připomínky (MěÚ Hodonín a ČIŽP OI Brno) budou řešeny v navazujících správních řízeních podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, zejména podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a v rámci řízení podle stavebního zákona, vedených příslušným stavebním úřadem.

### **Závěr:**

Záměr „**Výstavba čerpací stanice nafty GALUR s.r.o., provozovna Lužice**“, k. ú. Lužice u Hodonína, okr. Hodonín., naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**nebude posuzován  
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů.**

### **Odůvodnění:**

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad, odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru, jeho doplnění o podrobnosti týkající se zabezpečení provozu záměru z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod v podobě dodatku oznámení a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění v souladu s územně plánovací dokumentací.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

**Dotčenou obec Lužice** žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde

je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme obec Lužice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

**Ing. Jiří Hájek, v.r.**  
vedoucí oddělení  
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Lužice, k rukám starosty, Česká 1, 696 18 Lužice  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín – **DS**  
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – **DS**  
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – **DS**

Dále obdrží:

Městský úřad Hodonín, stavební úřad, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín – **DS**  
GALUR s.r.o., Masarykovo nábřeží 14/247, 110 00 Praha – **DS**  
Ing. Markéta Bernatová, Neumannova 52, 602 00 Brno

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Lužice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
70888337	CZ70888337	541 651 111	541 651 209	zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz