



Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí
KARLOVY VARY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

pro účely zjišťovacího řízení dle Zákona č. 100/2001 Sb.
- příloha č. 1 -

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

p. Karel HORKÝ
Rokycanova 1463
SOKOLOV
356 01

tel.: 777 740 353

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

Název záměru : Výstavba vrtané studny
Kapacita záměru : Roční odběr vody 1 460 m³
Umístění záměru : p.p.č. 192/42
k.ú. Dřenice u Chebu
obec Cheb
okres Cheb
kraj Karlovarský
Charakter záměru: Zajištění zdroje vody pro skupinu
5 rekreačních domků

Zdůvodnění záměru... : Vybudování studny zde před-
stavuje jediný způsob zajištění
vody jež byla dosud zajišťována
individuální donáškou a dovozem
ze vzdálených zdrojů

Popis řešení ... : Projektována vrtaná trubní studna
o max. hloubce 22,0 m. Vrt o prů-
měru cca 200 mm bude vystrojen
zárubnicí PVC-U o min. průměru
125x3 mm. Mezikruží do 3 m těsně-
no jilem, níže vyplněno práným
křemenným kačírskem zrnitosti 4/8
mm. Ústí studny ukončeno v mani-
pulační šachtě zhotovené z beto-
nových skruží průměru 120/100 cm.
Hloubka šachty cca 1 m, její ústí

bude vyvedeno 0,5 m nad okolní terén a zde kryto dělenou betonovou deskou. Ke zhotovení studny bude použita pojízdná vrtná souprava, interval osazení plných a perforovaných zárubnic bude dodatečně upřesněn dle geologického profilu a úrovně naražení hladiny (detaily, viz. projekt)

Zahájení prací : 1. čtvrtletí 2007
Ukončení prací : 4. čtvrtletí 2007

Dotčené samosprávné celky : obec Cheb
kraj Karlovarský

Navazující rozhodnutí správních orgánů :
Souhlas se stavbou - MZ ČR ČIL Praha
Územní rozhodnutí - MěÚ Cheb
Stavební povolení - MěÚ Cheb

II. Údaje o vstupech

Zastavěná plocha	:	1	m ²
Požadovaná min. vydatnost studny	:	0,05	l/s
Max. denní odběr vody	:	4 000,-	l
Max. měsíční odběr vody	:	124,-	m ³
Max. roční odběr vody	:	1 460,-	m ³

III. Údaje o výstupech

Emise do ovzduší	:	žádné
Množství odpadních vod	:	žádné
Množství odpadů	:	žádné
Riziko havárie	:	žádné

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba je projektována v území se zvýšenou ochranou :

- II.B ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
- II. ochranné pásmo vodárenského území Jesenice - Nebanice
- CHOPAV Chebská pánev

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELE A ŽIVOT. PROSTŘEDÍ.

Charakter projektované stavby prakticky vylučuje její negativní vliv na obyvatele a životní prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V současné době, ani blízké budoucnosti, nemá stavba variantní řešení.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Poloha stavby viz. přiložený snímek katastrální mapy.

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNU TÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Projektována je výstavba vrtané studny jež bude vodou zásobovat skupinu rekreačních domků v osadě Dřenice u Chebu.


H. PŘÍLOHY

- Projektová hydrogeologická dokumentace

Zpracovatel oznámení :

René DUFEK
(inženýrský geolog a hydrogeolog)
Rohová 1
CHEB 350 02

tel.: 731 574 910




.....
Podpis oznamovatele


.....
Podpis žadatele

V Chebu dne 14. prosince 2006