



Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí
KARLOVY VARY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

pro účely zjišťovacího řízení dle Zákona č. 100/2001 Sb.
- příloha č. 1 -

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

p. Stanislav TAUŠNER
Přátelství 2050/10
CHEB
350 02

tel.: 608 901 692

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

Název záměru : Výstavba vrtané studny
Kapacita záměru : Roční odběr vody 365 m³
Umístění záměru : p.p.č. 122/36
k.ú. Podhoří u Chebu
obec Cheb
okres Cheb
kraj Karlovarský

Charakter záměru: Zajištění zdroje vody pro rekreační domek oznamovatele

Zdůvodnění záměru... : Vybudování studny zde představuje nejekonomičtější způsob zajištění vody jež byla dosud zajišťována individuálním dovozem ze vzdálených zdrojů

Popis řešení ... : Projektována vrtaná trubní studna o max. hloubce 40,0 m. Vrt o průměru cca 200 mm bude vystrojen zárubnicí PVC-U o min. průměru 125x3 mm. Mezikruží do 3 m těsněno jílem, níže vyplněno práným křemenným kačirkem zrnitosti 4/8 mm. Ústí studny ukončeno v manipulační šachtě zhotovené z betonových skruží průměru 120/100 cm.

Hloubka šachty cca 1 m, její ústí bude vyvedeno 0,5 m nad okolní terén a zde kryto dělenou betonovou deskou. Ke zhotovení studny bude použita pojízdná vrtná souprava, interval osazení plných a perforovaných zárubnic bude dodatečně upřesněn dle geologického profilu a úrovně naražení hladiny (detaily, viz. projekt)

Zahájení prací : 1. čtvrtletí 2007
Ukončení prací : 4. čtvrtletí 2007

Dotčené samosprávné celky : obec Cheb
kraj Karlovarský

Navazující rozhodnutí správních orgánů :
Územní rozhodnutí - MěÚ Cheb
Stavební povolení - MěÚ Cheb

II. Údaje o vstupech

Zastavěná plocha	:	1	m ²
Požadovaná min. vydatnost studny	:	0,012	l/s
Max. denní odběr vody	:	1 000,-	l
Max. měsíční odběr vody	:	31,-	m ³
Max. roční odběr vody	:	365,-	m ³

III. Údaje o výstupech

Emise do ovzduší	:	žádné
Množství odpadních vod	:	žádné
Množství odpadů	:	žádné
Riziko havárie	:	žádné

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba je projektována v území mimo zvýšenou, legislativně upravenou, ochranou přírody, vod a životního prostředí.

Území je součástí CHOPAV Chebská pánev

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELE A ŽIVOT. PROSTŘEDÍ.

Charakter projektované stavby prakticky vylučuje její negativní vliv na obyvatele a životní prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V současné době, ani blízké budoucnosti, nemá stavba variantní řešení.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Poloha stavby viz. mapové přílohy v projektu stavby

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Projektována je výstavba vrtané studny jež bude vodou zásobovat novostavbu rekreačního domku v osadě Podhoří u Chebu.

H. PŘÍLOHY


- Projektová hydrogeologická dokumentace

Zpracovatel oznámení :

René DUFEK
(inženýrský geolog a hydrogeolog)
Rohová 1
CHEB 350 02

tel.: 731 574 910

René Dufek
.....
Podpis oznamovatele



V Chebu dne *19.2.07*