

Krajský úřad Karlovarského kraje  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

Věc : *Oznámení záměru dle zák. 100/2001 Sb.*

*Legalizace vodního díla pro potřeby jednotlivých občanů - domácností*

A.

Údaje o oznamovateli

1. Jméno a příjmení – Srnec Zdeněk a Srncová Julie
2. RČ – 500717/342 , 556001/0544
3. Sídlo - bydliště : Na Návrší 753/17 , 350 02 Cheb
4. Oprávněný zástupce oznamovatele – Ing. Jiří Herrmann , Pod Rozhlednou 6/2252  
telefon 739 543 309 , IČO : 12283711

Údaje o záměru – legalizaci domovní studny

I.

Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 – Legalizace domovní studny na užitkovou vodu , k objektu individuální rekreace – rekreační chatě ve Stebnici
2. Kapacita záměru – domovní studna kopaná pr.1000mm pro potřeby zásobování užitkovou vodou rekreační chaty , pro 3 ekvivalentní obyvatele - rekreanty
3. Umístění záměru – Karlovarský kraj, obec Lipová, katastrální území Stebnice, pozemková parcela číslo 90/6 –ostatní plocha
4. Charakter záměru – stavba domovní studny pro samostatně stojící rekreační chatu. Nepředpokládá se kumulace s jinými záměry.
5. Potřeba záměru – domovní studna slouží jako zásobování užitkovou vodou pro objekt rekreační chaty č.e. 5. Odpadní vody jsou jímány v žumpě a vyváženy k likvidaci. Další varianty nebyly oznamovatelem zvažovány.
6. Popis technického řešení záměru – Z kopané studny pr.1000mm hloubky 6 m je sacím potrubím RPE De 32 se savcem ve studni napojena automatická tlaková vodárna typu darling a v chatě sanitní rozvody - vodoinstalace .
7. Realizace záměru ,legalizace studny vystavěné při výstavbě chaty v roce 1983 .
8. Dotčené územně samosprávné celky – obec Lipová
9. Navazující rozhodnutí – kolaudace této rekreační chaty Stebnice č.e5 :  
kolaudační rozhodnutí 1713/1983 z 14.11.1983 Cheb, stavební úřad .

II.

Údaje o vstupech

Předpokládaná spotřeba vody pro 3 EO je 0,3 m<sup>3</sup> vody /den, tj. 0,1 l/s, příkon energie pro domovní automatickou vodárnu typu „Darling“ je dle podkladů výrobce 250 W.

III. Údaje o výstupech

Zásobování užitkovou vodou pro rekreační objekt max 300 l/ den.

C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území -
  - a) ochranné pásmo II.stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
  - b) stavbou není dotčena zemědělská půda, jen ostatní plocha.

- c) chráněná oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod
- d) ochranné pásmo II. stupně Nebanice – Jesenice

2. Složky životního prostředí v dotčeném území - vody v potoce nejsou dotčeny a navazující vodní toky a nádrže nejsou dotčeny, podzemní vody jsou dotčeny odběrem vody, není dotčena zemědělská půda.

#### D.

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
  - a) vliv na kvalitu vody v recipientu – bez významu
  - b) vliv na podzemní vody – záměrem nedojde k narušení podzemních vod
  - c) vliv na zemědělskou půdu – záměrem nedojde k vlivu na kvalitu zemědělské půdy
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci – záměrem nedojde k tak rozsáhlým vlivům, aby měly zásadní dosah na zasažené území a populaci a to jak ke kvalitě, tak kvantitě.
3. Záměr nemá nepříznivý vliv přesahující státní hranice
4. Opatření – při stavební realizaci byla dodržena technologie výstavby studny.
5. Zpracovatel si není vědom dalších nedostatků ve znalostech a neurčitostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

#### E.

Porovnání variant řešení záměru

Další varianty nebyly oznamovatelem zvažovány

#### F.

Doplňující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace – kopie katastrální mapy ( 1 : 1000 )
  - přehledná situace záměru ( 1 : 500 )

#### G.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměr je součástí nezbytné infrastruktury pro stavbu rekreační chaty. Kapacita a charakter záměru odpovídají rozsahu stávající rekreační výstavby. Při dodržení všech předepsaných postupů při budování a užívání záměru je vliv záměru na stav a jakost životního prostředí zanedbatelný což je prokázáno dlouholetým ( 24 letým ) provozováním studny a jímání zdroje podzemní vody .

#### H.

Příloha - kopie katastrální mapy 1 : 1000  
- přehledná situace záměru 1 : 500

Datum zpracování oznámení : 9.3.2007

Zpracoval : Inženýrská a projekční kancelář ing. Jiří Herrmann , Pod Rozhlednou  
2252/6 , 350 02 Cheb – Zlatý vrch , IČO 12283711 , tel. 739 543 309,  
e-mail : herrmann@sauron.cz

