

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

DS

Váš dopis zn: KK/4678/ZZ/20-2  
Ze dne: 02.10.2020  
Č. j.: KHSKV11653/2020/HOK/Lup-S10  
Vyřizuje: Ing. Irena Lupínková  
Telefon: 355 328 369  
E-mail: irena.lupinkova@khskv.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Datum: 13.10.2020

**Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „3 VTE Skřípová“**

Na základě žádosti Krajského úřadu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, doručené dne 05.10.2020 posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“), jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), výše uvedený záměr.

Oznamovatelem záměru je WINDENERGIE, s.r.o., Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 26340381.

Zpracovatelem oznámení je Mgr. Luboš Motl a Bc. Pavlína Hapštáková, Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Posuzovaným záměrem je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 3 ks věží v k.ú. Skřípová, (p. p. č. 400 a 523), o výkonu 4,2 – 5 MW (dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV).

Výkon, výška a typ věží VTE bude upřesněn v dalším stupni PD, popř. na základě výstupů z dílčích odborných studií. V současné době přicházejí do úvahy typy: ENERCON E147 EP5 E2 o výkonu 5 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 125 m, Ø rotoru 147 m) nebo ENERCON E138 EP 3 o výkonu 4,2 MW a celkové výšce 199 m (výška náboje 130 m, Ø rotoru 138 m).

Zájmová lokalita se nachází jižně od trasy rychlostní komunikace I. třídy na úseku Praha - Karlovy Vary, v blízkosti obce Čichalov a Vrbice, tedy v území vymezeném ze severu rychlostní silnicí I/6 (E48) a z jihu zemědělskými pozemky, v nadmořské výšce cca 570 – 560 m. n.m.

Jako možná kumulace s posuzovaným záměrem farmy VTE se v současné době jeví stávající VTE Vrbice (2 VTE typu ENERCON E82 o výkonu 2,3 MW a celkové výšce 139 m; vzdálenost cca 2,6 km) a stávající kamenolom Mokrá, kde probíhá těžba čediče a těžba stavebního kamene, ve vzdálenosti cca 350 m JV směrem. V současné době stav plánovaných záměrů v území je: VTE Vrbice II (záměr výstavby 1 VTE, plánovaný jižně od plochy elektráren zde již provozovaných, ve vzdálenosti cca 400 m; od posuzovaného záměru cca 2,3 km S až SV směrem). Dalším plánovaným záměrem je 6 VTE Velký Hlavákov (6 ks VTE severním směrem, ve vzdálenosti cca 2,5 km).

Předpokládané vlivy záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku bude možné hodnotit až na základě modelových výpočtů akustické studie a podmínkou přijatelnosti realizace záměru bude prokázání, že realizací záměru budou plněny všechny platné limity hluku spojené s provozem záměru.

KHS KK po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví konstatuje, že oznámení nemůže nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. Naopak je třeba oznámení dopracovat tak, aby bylo prokázáno, že realizace záměru nebude představovat významné negativní vlivy na veřejné zdraví. Znamená to tedy, že požadujeme předložit k posouzení akustickou studii.

MUDr. Hana Bártová v.r.  
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

**Kopie**  
KHS KK – oddělení HOK Karlovy Vary a Sokolov