1901/14

3318

Stávající účelová komunikace pro VTE1, VTE2, VTE3, VTE4
Šíře komunikace 10 m

5198

1901/53

Nová účelová komunikace pro TR OZE 110/35 kV
Délka komunikace: 38 m
Plocha komunikace: 762 m^2
Šíře komunikace u napojení ze stávající: 59 m
Šíře komunikace na straně k VTE: 4 m

Nová účelová komunikace pro VTE2
Délka komunikace: 1128 m
Plocha komunikace: 4510 m^2
Šíře komunikace 4 m

3319

Nové podzemní vedení VVN 110 kV
"ČEZ rozvodna Svitavy - TR OZE 110/35 kV S&M Develop"

objekt "TR OZE 110/35kV S&M Develop"

2x nové podzemní vedení VN 35 kV
VTE1 a VTE2
(v kabelovém výkupu 0,5m mezi vedeními)

Nová účelová komunikace pro VTE1
Délka komunikace: 76 m
Plocha komunikace: 302 m^2
Šíře komunikace 4 m

Nová účelová komunikace TR OZE 110/35 kV S&M Develop
Délka komunikace: 132 m
Plocha komunikace: 543 m^2
Šíře komunikace 4m

Nová účelová k
Délka komunikace (od T
Plocha

Ø160.00

Oplocení
(vzdálenost od stávající účelové komunikace 2,2m)

3322

1x nové podzemní vedení VN 35 kV
VTE1 (Délka vedení: 155 m)

Hranice rotorové části

1x nové podzemní vedení VN 35 kV VTE2
(Délka vedení: 1083 m)

Moravská Kamenná Horka VTE1 (E-160 EP5 E3 R1)

Souřadnice - EPSG: 5514(S-JTSK/Lrovak):
X: -598622.9678
Y: -1097753.8370
Nadmořská výška (DMR 5G): 490,20 (m)

1	Plocha základu včetně svahování	552 m^2
2	Plocha pro stavební jeřáby 25x45m	1 125 m^2
3	Montážní plocha 1 - hlavní	1 475 m^2
4	Montážní plocha 2 - pomocné a parkovací	221 m^2
5	Komunikace pro manipulaci 5x120m	600 m^2
6	Plocha pro krátkodobé uložení listů rotoru	1 500 m^2

3322 Dotčené pozemky
Nově budovaná komunikace
Stávající komunikace
Ochranné pásmo lesa (30m)
Hranice rotorové části
Nová podzemní kabelová trasa VN 35 kV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
	Ing. Bohumil Sultner	----		
	Ing. Marek Fleisner			
INVESTOR	S & M Develop s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno - Žabovřesky			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Moravská Kamenná Horka	DATUM	22.06.2026	PARÉ
NÁZEV AKCE	Větrné elektrárny Moravská Kamenná Horka - 4x 5,56 MW	STUPEŇ	DSP DO	
		FORMÁT	A4	
SOUBOR	Dokumentace pro stanoviska dotčených orgánů	MĚŘÍTKO		
OBSAH	SO.01 - VTE1 - Dispozice (EIA)	ČÍSLO VÝKRESU KPP-2601-001.03.00/13		PŘÍLOHA
		POČET LISTŮ: 1	ČÍSLO LISTU: 1	
ZDROJOVÝ SOUBOR	KPP-2601-001-VTE_MorKamHorka.03.00.dwg (Uloženo: 22.06.2026)			