

- 1 BETONOVÁ NÁDRŽ BN 13/2,80/2,65 - 2 ks
- 2 ZÁKRYTOVÁ DESKA DZ 13 / 1 otvor - 1 ks
- 3 ZÁKRYTOVÁ DESKA DZ 13 / 2 otvory - 1 ks
- 4 ŠACHETNÍ KONUS - 3 ks
- 5 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC II. 10cm - 4 ks
- 6 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC II. 4cm - 1 ks
- 7 ŠACHTOVÝ POKLOP Z TVÁRNĚ LITINY TŘ. D 400, VSTUP DN 600 mm, PACHOTĚSNÝ
VODOTĚSNÝ PROTI POVRCHOVÉ VODĚ A ZPĚTNÉMU VZEDMUTÍ
- 8 TRVALÉ SACÍ POTRUBÍ DN100 SE SACÍM KOŠEM A SE ZPĚTNOU KLAPKOU,
ŠROUBENÍ S110 CELÉ PŘEVEDENÉ Z POZINKU, PROSTUP PRO TOTO POTRUBÍ VČ. TĚSNĚNÍ V ZÁKRYTOVÉ DESCE
VYSTROJENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 9 PROSTUP PRO PROPOJOVACÍ POTRUBÍ PVC KG DN 200 + TĚSNĚNÍ PRÝŽOVÝMI SEGMENTY
STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI
- 10 ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - BETON B 15, vyztužena kari sítí
- 11 PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSPY - f. 0-4 mm
- 12 ŠTERKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSPY - f. 4-16 mm
- 13 PŘÍVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ, PROSTUP PRO POTRUBÍ VČ. TĚNĚNÍ V ZÁKRYTOVÉ DESCE

POZNÁMKA:

ZÁKLADOVOU SPÁRU OVLIVNĚNOU VYSOKOU HLADINOU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ UDRŽOVAT
CELODENNĚM ČERPÁNÍM SUCHOU, RESP. BEZ PŘÍTOMNOSTI VODY TAK, ABY DOŠLO K VYZRÁNÍ
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HPV VE VYŠŠÍ ÚROVNI VÝKOPU BUDE NÁDRŽ PŘEPOČÍTÁNA NA VZTLAK
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU MÁLO ÚNOSNÝCH A SILNĚ STLAČITELNÝCH ZEMIN VE VÝKOPU BUDE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
DOPLNĚNO O POLŠTÁŘ Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 200 mm OBALENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ

INVESTOR:
EU Property project s.r.o., Špitálská 183/2, Hradec Králové
IČO 28828267
DIČ CZ28828267

KOORDINACE PROJEKTU:



PT - ATELIER, s.r.o.

Pod Zahrady 1305
Tebechovice p. Orebem
PSC 503 046
IČ: 254696315

+420 603 219 407
kramar@pt-atelier.cz
HSC, Jižní 870
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ OBJEKT:

PROJEKTANT STAVEBNÍHO OBJEKTU:

IKKO
IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 217 150, 495 219 051
e-mail: ikko@ikko.cz, <http://www.ikko.cz>

Zodpovědný projektant: Ing. Bohuslav Kouba
Vpracovala: Kateřina Burešová

Soubor stavebních objektů:

- SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY A HRŠTĚ
- SO 03 - VODOVOD
- SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE S POLDRY
- SO 06 - ROZVODY ELEKTRO VN A NN
- SO 07 - PŘÍPOJKY ELEKTRO
- SO 08 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS
- SO 09 - OPTICKÉ VEDENÍ
- SO 10 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	MĚŘ.: 1:25
---------	---	------------

VÝKRES:
D 03 b.05

Požární nádrž - stavební část