

**Oblastní inspektorát Hradec Králové**  
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: [public@hk.cizp.cz](mailto:public@hk.cizp.cz), [www.cizp.cz](http://www.cizp.cz)

Krajský úřad Pardubického kraje  
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:  
KrÚ 20195/2010/OŽPZ/JI  
22.3.2010

Naše značka:  
ČIŽP/45/IPP/1004843.001/10/KDR

Vyřizuje/linka:  
Ing. Macnerová/206  
Ing. Voříšek/204  
Ing. Forman/409  
Mgr. Kodytek/306  
Mgr. Netušilová  
Ing. Liebich

Místo a datum:  
Hradec Králové  
6.4.2010

## **Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II**

**Akce:** VTE Sobkovice - Studené

**Místo:** k.ú. Sobkovice, Studené

**Oznamovatel:** WINDTEX, s.r.o., Náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

**Zpracovatel:** RNDr. Petr Obst, osvědčení č.j. 17832/2781/OPVŽP/01

Předmětem záměru je výstavba dvou větrných elektráren v k.ú. Sobkovice a Studené o celkovém instalovaném výkonu 4 MW (typ Enercon E82) s výškou věže 108 m a průměrem rotoru 82 m, včetně infrastruktury - obslužných ploch, upravených příjezdových komunikací a připojení podzemního kabelového vedení 22 kV.

Oznámení záměru bylo na ČIŽP OI Hradec Králové doručeno dne 25.3.2010.

### Oddělení integrace:

Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.

### Oddělení ochrany ovzduší:

Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní právní předpisy.

Při provozu větrné elektrárny nevznikají žádné emise znečišťujících látek do ovzduší.

### Oddělení ochrany vod:

Lokalita Sobkovice - Studené, kde bude posuzovaný záměr výstavby dvou větrných elektráren typ Enercon E82 umístěn, náleží do povodí toku Tiché a Divoké Orlice resp. leží

na rozvodnici těchto povodí. Záměr se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žamberk – Králíky, leží však mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

Užitková voda pro stavební práce bude navážena cisternami a pro obsluhu stavby bude zajištěna balená pitná voda. Na staveništi budou instalována chemická WC. Během vlastního provozu záměru nebude s vodami nakládáno.

Z hlediska nakládání se závadnými látkami dle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nebude instalovaný typ větrné elektrárny vybaven převodovou skříní resp. nebude obsahovat olejové náplně.

Oddělení ochrany vod doporučuje, jak je uvedeno i v kapitole B.III.7 „Rizika při haváriích a nestandardních stavech“ na str. 10 předloženého oznámení, zpravovat pro výstavbu záměru plán opatření pro případ havárie dle vyhl. MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Všechny mechanismy pohybující se na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a rovněž musí být prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Dále stavbu žádáme vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků.

Za respektování výše uvedeného a dodržení opatření navržených k prevenci, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí v kapitole D.4.3 předloženého oznámení, nemá ČIŽP oddělení ochrany vod dalších připomínek a považuje realizaci záměru za možnou.

#### Oddělení odpadového hospodářství:

Otázka odpadového hospodářství je v příslušných kapitolách předloženého záměru zpracována na odpovídající úrovni pro oznámení záměru, a to pro odpady vznikající při výstavbě, pro odpady vznikající při provozu daného zařízení a pro odpady vznikající při demontáži daného zařízení.

V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné pouze upřesnit množství vznikajících odpadů, stanovit konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustředování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Vzhledem k tomu, že je předpokládán vznik odpadů kategorie nebezpečný, a to při výstavbě i vlastním provozu, připomínáme, že osoba nakládající s těmito odpady musí vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému způsobu nakládání s odpady.

Při splnění výše uvedených podmínek a respektování všech opatření uvedených v kap. D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, nemá oddělení odpadového hospodářství k předloženému záměru zásadních připomínek.

#### Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru výstavby dvou větrných elektráren (dále jen „VTE“) v k.ú. Sobkovice a v k.ú. Studené máme následující připomínky:

Zpracovatel v oznámení při hodnocení vlivů záměru na faunu, flóru a ekosystémy uvádí, že kromě odborné literatury vychází z vlastních zoologických průzkumů v letech 2008 a 2009. Uvádí, že na lokalitě a jejím bezprostředním okolí do vzdálenosti 1 – 1,5 km bylo dosud zjištěno 39 druhů ptáků (většinou pěvců) a 8 druhů savců. V kapitole D.1.7 hodnotící vlivy na biotopy, flóru a faunu jsou zmíněny údaje o výskytu netopýrů čerpané z údajů ČESON a dále vlastní pozorování zpracovatele oznámení v lokalitě. V oznámení nejsou výsledky biologického průzkumu uvedeny. Rovněž není v oznámení uvedeno, kdo konkrétně tyto průzkumy prováděl a nejsou uvedeny konkrétní termíny pozorování. V oznámení jsou

zmíněna obecná konstatování týkající se tahu ptáků. Předmětná lokalita však není zhodnocena z hlediska tahových cest ptáků v okolí plánovaných větrných elektráren, včetně uvedení pramenů, z nichž zpracovatel při vyhodnocování tahových cest vycházel. Zpracovatel zmiňuje, že nelze vyloučit občasnou aktivitu „dalších druhů z rizikové kategorie velkých druhů ptáků s vyššími letovými hladinami“ v předmětné lokalitě, neuvádí však o které druhy se zde jedná.

Do kapitoly D.4.5 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru je nutné doplnit nezbytnost provádění minimálně dvouletého následného monitoringu vlivu obou VTE na ptáky a netopýry po uvedení VTE do provozu.

Z oznámení vyplývá, že při výstavbě VTE má být současně vybudována obslužná komunikace dlouhá cca 490 m. Z oznámení však není zjevné, kudy má být vedena a kde má být napojena na silnici.

V kapitole D.4.5 je jako jedno z opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru konstatována ochrana dřevin podle ČSN DIN 18 920, s tím, že „zejména budou zabezpečeny ponechávané vzrostlé dřeviny proti poškození nadzemní části (obaly kmenů apod. a při případných výkopech bude co nejméně narušen jejich kořenový systém). Z uvedeného vyplývá že při realizaci záměru je počítáno s kácením dřevin a zpracovatel nevylučuje ani zásah do kořenových systémů dřevin při provádění výkopových prací. Vzhledem k tomu, že problematika dřevin rostoucích mimo les byla v oznámení zcela opomenuta, upozorňujeme investora na příslušná ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V této souvislosti upozorňujeme na nutnost řešení dopravy rozměrných dílů VTE do místa výstavby tak, aby nebyly dotčeny dřeviny rostoucí mimo les, neboť dopravu komponent VTE nepovažujeme za závažný důvod ke kácení dřevin. V dalších fázích přípravy projektu doporučujeme řešit infrastrukturu navazující na VTE tak, aby zásahy do dřevin rostoucích mimo les byly co nejvíce eliminovány.

Vzhledem k ovlivnění krajinného rázu upozorňujeme, že podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je k umístění a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě Městského úřadu Žamberk.

Vzhledem k tomu, že oznámení neobsahuje dostatečné údaje o záměru z hlediska zájmů ochrany přírody, požadujeme doplnění oznámení, jak vyplývá z našeho vyjádření. Pokud nebudou podklady pro zjišťovací řízení doplněny, požadujeme posuzování záměru podle zákona číslo 100/2001 Sb.

#### Oddělení ochrany lesa:

Při posouzení mapových podkladů bylo zjištěno, že jedna větrná elektrárna (ozn. VE2) je umístěna na hraně ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), dále bylo zjištěno, že při výstavě přístupové cesty k VE2 a podzemního kabelového vedení (el. přípojka k VE2) dojde k zásahu do ochranného pásma lesa. O této skutečnosti není v předložené dokumentaci žádná zmínka. Dále upozorňujeme, že v dokumentaci není uvedeno posouzení vlivu větrných elektráren, včetně vybudování infrastruktury, na pozemky určené k plnění funkce lesa a stávající lesní porosty. Tyto nedostatky je potřeba odstranit v dalším stupni projektové dokumentace.

Vzhledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (v tomto případě Městský úřad Žamberk), který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.

Závěr:

ČIŽP požaduje doplnit oznámení záměru dle vyjádření oddělení ochrany přírody a lesa, pokud nebudou podklady doplněny v rámci zjišťovacího, požaduje ČIŽP posuzování záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Samková  
ředitelka oblastního inspektorátu

Příloha: oznámení