



KUPAX00H4MD0



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 4887/2015/OŽPZ/JI

Spisová značka: SpKrÚ 4349/2015/OŽPZ/2

Vyřizuje: Ing. Věra Jiříčková

Telefon: 466026355

E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

**MONTPROJEKT, a.s.**  
**Milan Dunda**  
**Arnošta z Pradubic 2082**  
**531 17 PARDUBICE**

Datum: 22.01.2015

---

**Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí**

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel dne 20. 1. 2015 od společnosti MONTPROJEKT a.s., se sídlem Arnošta z Pradubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 2849032, která zastupuje oznamovatele, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 784/8, PSČ 40502, IČ 24729035, oznámení podlimitního záměru

**Pardubice Semtín změna TS z 6 kV na 35 kV**

umístěného podél komunikace I/36 Pardubice – Lázně Bohdaneč a dále lesné cestou od této komunikace od obce Rybitví. Záměr je umístěn na katastrálních územích Rybitví, Lázně Bohdaneč a Semtín.

Předmětem záměru je nové kabelové vedení vn 35 kV délky cca 3,7 km uložené v zemi v hloubce min. 1 m a kompaktní trafostanice o půdorysné ploše cca 2 x 3 m.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který nedosahuje limitní hodnoty uvedené v kategorii II, v bodě 3.6 „Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.“, v příloze č. 1 k zákonu.

Umístění záměru: kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, Lázně Bohdaneč a Rybitví, katastrální území Semtín, Lázně Bohdaneč a Rybitví.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku č.j. KrÚ 1241/2015/OŽPZ/Pe ze dne 13. 1. 2015 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.

Magistrát města Pardubic dne 19. 1. 2015 pod č.j. MmP 2719/2015 sdělil, že záměr je v souladu s územními plány obcí Rybitví, Lázně Bohdaneč a Pardubice.

Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení zejména zvážil, že záměr je umístěn z větší části podél silnice I. třídy, že se nenachází v blízkosti ÚSES, ZCHÚ, VKP apod. a že orgán ochrany přírody vyloučil dotčení ptačí oblasti a EVL. Příslušný úřad přihlédl i k tomu, že záměr je v souladu s územním plánem.

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že **záměr „Pardubice Semtín změna TS z 6 kV na 35 kV“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad **není dotčeným úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Text sdělení je zveřejněn na stránkách [www.mzp.cz/EIA](http://www.mzp.cz/EIA) pod kódem záměru PAK488P.

**Ing. Josef Hejduk**

vedoucí odboru

v z. **Ing. Lubomír Felcman**

vedoucí oddělení integrované prevence

**Na vědomí:**

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Alena Neuvirtová

