



KUPAX00HSKZO



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 31788/2015/OŽPZ/JI

Spisová značka: SpKrÚ 29648/2015/OŽPZ/2

Vyřizuje: Ing. Věra Jiříčková

Telefon: 466026355

E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

**Bonett Bohemia, a.s.
Pavλίna Jedináková
Sudoměřická 1293/32
130 00 PRAHA 3**

Datum: 18.05.2015

Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel dne 7. 5. 2015 od společnosti Bonett Bohemia, a.s., se sídlem Praha 3, Sudoměřická 1293/32, PSČ 13000, IČ 25626108, která zastupuje oznamovatele, společnost E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591 oznámení podlimitního záměru

PS CNG E.ON Chrudim, areál ČS PHM SHELL, Chrudim, ul. Dašická.

Předmětem záměru je novostavba samoobslužné plnicí stanice CNG umístěné v areálu čerpací stanice. Plnicí stanice je stabilní kontejnerová, zastavěná plocha je cca 20 m². Součástí záměru jsou tlakové lahve o celkovém objemu 2 880 l (cca 3 m³), kompresor s příslušenstvím, zařízení pro filtraci a sušení plynu, výdejní stojan s příslušenstvím, potrubí, plynovodní přípojka plynovodu a vedení elektro. Celková zásoba stlačeného plynu bude cca 0,5 t.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který nedosahuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii II, v bodě 3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³.

Umístění záměru: kraj Pardubický, okres, obec a katastrální území Chrudim.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku č.j. KrÚ 18477/2015/OŽPZ/Sv ze dne 14. 4. 2015 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.

Městský úřad Chrudim dne 22. 4. 2015 pod č. j. CR 018654/2015 ÚPR/St ve vyjádření uvedl, že záměr není v rozporu s územním plánem Chrudim.

Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení zejména zvažoval, že záměr je umístěn ve stávajícím areálu čerpací stanice pohonných hmot a že je v souladu s územním plánem.

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že **záměr „PS CNG E.ON Chrudim, areál ČS PHM SHELL, Chrudim, ul. Dašická“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad **není dotčeným úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Text sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK499P.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

v z. **Ing. Lubomír Felcman**
vedoucí oddělení integrované prevence