



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka: SpKrÚ 32343/2016/OŽPZ
Číslo jednací: 41713/2016/OŽPZ/KU
Vyřizuje: Ing. Kučera
Telefon: 466 026 359
E-mail: jkucera@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 345

C. E. I. S. CZ s.r.o.
Ing. Milan Szotkowski
Masarykovy sady 51/27
737 01 Český Těšín

Datum: 1. 6. 2016

Sdělení k záměru „Stavba teplovodu z bioplynové stanice společnosti KAVEMA s.r.o., do OLÚ Albertinum, Žamberk vč. připojení na tepelné hospodářství obou areálů“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Pardubického kraje (dále také „příslušný úřad“), v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), obdržel oznámení podlimitního záměru „Stavba teplovodu z bioplynové stanice společnosti KAVEMA s.r.o., do OLÚ Albertinum, Žamberk vč. připojení na tepelné hospodářství obou areálů“ od oznamovatele společnosti KAVEMA s.r.o., Na Drahách 44, 564 01 Žamberk, IČ: 28795946, v zastoupení společnosti C. E. I. S. CZ s.r.o., Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČ: 25843931.

Předmětem záměru je liniová stavba pro přivedení tepelné energie z BPS do areálu OLÚ Albertinum. Stavba je členěna na dvě části - inženýrská síť teplovod a technologické napojení v obou areálech. Volná kapacita tepelné energie z BPS je cca 1 MW. Celková délka navrhovaného teplovodu je 1 890 m, kdy hlavní trasa v DN 100 bude 1 550 m, kapacitně rozšířené potrubí DN 150 je v délce 210 m.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který nedosahuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii II, v bodě 3.7 Produktovody pro dopravu plynu, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.

Umístění záměru: kraj Pardubický, město: Žamberk, k. ú.: Žamberk

Městský úřad Žamberk, stavební úřad, vydal pod č. j.: MUZBK-9847/2016/STAV-4 ze dne 12. 5. 2016 vyjádření, ve kterém sděluje, že uvedený záměr je v souladu s územním plánem města Žamberk vydaným zastupitelstvem města Žamberk dne 18. 2. 2014 pod č. j. 31/2014-ZAST/996, účinnost od 6. 3. 2014..

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že **záměr** „Stavba teplovodu z bioplynové stanice společnosti KAVEMA s.r.o., do OLÚ Albertinum, Žamberk vč. připojení na tepelné hospodářství obou areálů“ **nebude podléhat zjišťovacímu řízení** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad **není** dotčeným **úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Text sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK565P.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení