



KUPAX00K9YIR



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.08.2016

Číslo jednací: KrÚ 59251/2016

Spisová značka: SpKrÚ 58114/2016 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Simona Valentová

Telefon: 466026413

E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz

Armaturka Vranová Lhota, a.s.**Ing. Libor Brzobohatý****Vranová Lhota č. 1****571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1**

Datum: 17.08.2016

Sdělení k záměru „Změna druhu vytápění ve společnosti“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad), v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 10. 8. 2016 oznámení podlimitního záměru „Změna druhu vytápění ve společnosti“ oznamovatele Armaturky Vranová Lhota, a.s., IČ 60109084, Vranová Lhota č. 1, 571 01 Moravská Třebová 1.

Předmětem záměru je zrušení provozu kotelny o jmenovitém výkonu do 5 MW spalující těžký ropný olej, který bude nahrazen spalujícím propanem. Zároveň dojde k likvidaci nádrží na topný olej, havarijní jímky a olejového hospodářství, čímž dojde k uvolnění pozemků pro případné další využití. Nově bude vytápění zajištěno pomocí teplovzdušných agregátů v počtu 18 ks o celkovém výkonu 810 kW, a dále kotelny v počtu 7 ks s celkovým výkonem 510 kW, které budou umístěny v halách a administrativní budově. V místě původní kotelny budou umístěny nádrže na propan s kapacitou 32 t.

Předložený záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona. Jedná se o záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona, kategorii II, bod 3.1 *Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW (záměry neuvedené v kategorii I)*.

Umístění: Pardubický kraj, obec Vranová Lhota, k.ú. Vranová Lhota

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku zn. 71897/2015/OŽPZ/Sv ze dne 1. 12. 2015 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptáčí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování vydal pod. č.j. MUMT 31720/2015 ze dne 19. 11. 2015 vyjádření, že záměr změny druhu vytápění je podle platného územního plánu obce Vranová Lhota stavbou přípustnou.

Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení vycházel z toho, že změnou druhu vytápění dojde ke snížení emisí do ovzduší a současně nebude docházet k možnému úniku topného oleje do blízkého vodního toku řeky Třebůvky. Záměrem nedojde k záboru lesních či zemědělských pozemků.

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že záměr „Změna druhu vytápění ve společnosti“ **nebude podléhat zjišťovacímu řízení** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Příslušný úřad **není dotčeným úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Text tohoto sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK583P.

Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Ing. Lubomír Felcman

vedoucí oddělení integrované prevence