



KUPAX001O3VI



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 70961/2015

Spisová značka: SpKrÚ 69335/2015 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková

Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Bonett Bohemia, a.s.**Sudoměřská 32****131 09 Praha 3**

Datum: 04.11.2015

Sdělení k záměru „Plnicí stanice CNG Bonett EUROGAS areál Calypso group, Pardubice – ul. Fáblovka“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ a „příslušný úřad“), obdržel dne 26. 10. 2015 oznámení podlimitního záměru „**Plnicí stanice CNG Bonett EUROGAS areál Calypso group, Pardubice – ul. Fáblovka**“ oznamovatele: Bonett Gas Investment, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ 28253655, v zastoupení Bonett Bohemia, a.s., Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3, IČ 25626108.

Záměrem je umístění plnicí stanice CNG ve stávajícím areálu společnosti Calypso group mezi severním okrajem města Pardubice a průmyslovou zónou ve Starém Hradišti. Plnicí stanice bude sloužit ke stlačování zemního plynu, uskladnění a výdeji CNG do nádrží vozidel. Bude se jednat o samoobslužnou čerpací stanici s veřejným provozem. PS CNG je navržena jako stabilní kontejnerová technologie, zastavěné plochy cca 18,9 m². Předpokládaná vytíženost bude cca 35 vozidel za den. Objem skladovaného plynu bude cca 600 m³. V kontejneru bude umístěn jeden kompresor o výkonnosti 155 Nm³/h, dále 2 x svazek tlakových lahví o celkovém geometrickém objemu 5040 l, pro pracovní tlak min. 250 bar, počet lahví 1 x 28 a 1 x 35 (celkem 63 lahví) o jednotkovém objemu 80 l, zařízení pro filtraci a sušení plynu. Součástí stanice je výdejní stojan CNG pro výdej do vozidel, 1 x tankomat uniCODE, propojovací potrubí, systém úniku plynu a havarijní ventilace.

Umístění záměru: kraj Pardubický, obec Pardubice, katastrální území Pardubice, parc.č.3659/1.

Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona o záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených kategorií II, v bodě 3.8 „*Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³*“.

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku zn. 57222/2015/OŽPZ/Le ze dne 21. 9. 2015 sdělil, že ve smyslu § 45i odst. 1 téhož zákona, nemůže mít předložený záměr významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta vydal dne 19. 8. 2015 pod sp.zn. OHA/47102/2015/Zr, č.j. MmP 48774/2015 vyjádření, že záměr výstavby plnicí stanice CNG je v souladu s územním plánem města Pardubice. Záměr se nachází v zastavěném území, ve funkční ploše výroba lehká – kód VL.

Příslušný úřad s přihlédnutím k zásadám v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při svém hodnocení zejména zvažil kapacitu záměru a vlivy deklarované v oznámení záměru. Dále přihlédl k tomu, že orgán ochrany přírody vyloučil dotčení ptačí oblasti a EVL a že záměr je v souladu s územním plánem.

Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí a proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad sděluje, že **záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení** dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad **není dotčeným úřadem** (orgánem) v navazujících správních řízeních.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření jiných dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Text sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK527P.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru □
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení