



KUPAX00M6PZA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Číslo jednací: KrÚ 46870/2017/OŽPZ/UD
Spisová značka: SpKrÚ 40637/2017/OŽPZ/6
Vyřizuje: Ing. Aneta Udržalová
Telefon: 466026417
E-mail: aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz
Datum: 11.07.2017

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 9. 6. 2017 společností Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 252 62 572 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM MĚSTA PARDUBIC“

nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 9. 6. 2017 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení záměru „PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM MĚSTA PARDUBIC“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracovala společnost TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 253 90 490, spolupracovali Ing. Libor Obal a Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.

Příslušný úřad po posouzení oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona, dospěl k závěru, že žádost splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na Městský obvod Pardubice III a na Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Úřad městského obvodu Pardubice III, Magistrát města Pardubic, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 13. 6. 2017 a byl

podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 3. 7. 2017 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK776.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „*PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM MĚSTA PARDUBIC*“ naplňuje bod 10.4 „*Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.)*“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o nadzemní ocelovou dvouplášťovou jednodílnou nádrž o objemu 40 m³ se dvěma bezobslužnými výdejnými stojany. Stáčecí čerpadlo bude mít max. výkon 450 l/min. Záchytná jímka na úkapy bude podzemní, ocelová, dvouplášťová s objemem 6 m³. Předpokládaná výtoč motorové nafty bude 420 m³/rok. Záměr bude sloužit pro potřeby oznamovatele.

Umístění záměru:
kraj: Pardubický
obec: Pardubice
k. ú.: Pardubice
parc. č. 986/1

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je umístění nové bezobslužné čerpací stanice motorové nafty do stávajícího oploceného areálu společnosti Služby města Pardubic a.s. v severovýchodní části města Pardubic. Stavba bude umístěna na v současné době nevyužitém prostoru v severovýchodní části areálu. Předpokládá se nepřetržitý celoroční provoz. Lokalizace záměru převážně na ploše VS – výrobní služby a částečně na ploše OVA – občanská vybavenost vyšší, kde jsou stavby a zařízení pro výrobu a skladování vymezeny v přípustném využití, splňuje požadavky pro umístění těchto staveb do území. Dle dostupných informací a vzhledem k charakteru záměru nelze přepokládat nadlimitní kumulaci vlivů v území s jinými záměry v daném území.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Skladování motorové nafty bude v nadzemní dvouplášťové ocelové nádrži typ NDN 40000 V (max. objem 40,0 m³). Nádrž je opatřena světelnou signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnicí, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou.

- označení: NDN 40000 V
- maximální objem: 40 000 l
- provozní objem: 38 000 l
- užitečný objem: 95 %
- provedení: dvouplášťová jednodílná ocelová
- délka x šířka: 8 880 x 2 518 mm
- výška: 3 100 mm
- skladovaný produkt: motorová nafta (NM)

Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do podzemní bezodtokové dvouplášťové ocelové záchytné jímky na úkapy typ PDN 6000 (max. objem 6,2 m³).

- označení: PDN 6000
- maximální objem: 6 200 l
- provozní objem: 5 900 l
- užitkový objem: 95 %
- provedení: podzemní dvouplášťová ocelová
- délka x šířka: 3 000 x 1 500 mm
- výška: 2 250 mm
- hmotnost: 1 351 kg
- skladovaný produkt: úkapy z manipulační plochy

Případné úkapy mimo stáčecí místo budou ihned likvidovány připraveným sorbentem a použitý sorbent zpracován oprávněnou organizací. PH budou dováženy v autocisternách.

Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužnými výdejními stojany typ TATSUNO BMP 511 SP/H s automatickým navíječem s výdejní hadicí s automatickou výdejní pistolí (výkon výdeje 1 x 40 l/min a 1 x 70 l/min) a typ TATSUNO BMP 511 H (výkon výdeje 1 x 80 l/min), které budou doplněny o bezobslužný elektronický řídicí systém výdeje PHM typ FuelOmatic. Stáčení motorové nafty bude prováděno stáčecím čerpadlem typ NMF 130 B.

Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy je svedena okapním svodem na stávající nezpevněnou zatravněnou plochu vedle nadzemní nádrže.

Příjezd a odjezd od podnikové ČS PHM bude po stávajících zpevněných asfaltových plochách uvnitř areálu, které se napojují hlavním vjezdem do areálu na silnici I. třídy č. 36 (ul. Hůrka).

Vypořádání obdržených vyjádření:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 30. 6. 2017 zn. ČIŽP/45/IPP/1708217.001/17/KDR:

Oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany ovzduší nemá k předloženému záměru připomínky.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 29. 6. 2017 pod č. j. KHSPA 10671/2017/HOK-Pce:

KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný a nepožaduje další posouzení.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší dne 21. 6. 2017 pod č. j. OŽP/40168/17/LO:

Oddělení odpadů a ovzduší a oddělení vodního hospodářství upozorňují na platné právní předpisy a zákonné povinnosti oznamovatele, které jsou podkladem pro vydání navazujících rozhodnutí.

Oddělení ochrany přírody uvádí, že stavba je možná a že z hlediska ochrany ZPF a LPF nemá připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Městský obvod Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí dne 30. 6. 2017 pod č. j. ÚMOP3/ODŽP/1229/2017/Šim:

Městský obvod Pardubice III, ODŽP nemá k uvedené stavbě námítky.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Městský obvod Pardubice III souhlasí s realizací záměru a nepožaduje další posouzení podle zákona 100/2001 Sb., v platném znění.

Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté investorem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.

Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy a rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií. Záměr bude realizován tak, aby se maximálně využil stávající areál společnosti. Z hlediska ovzduší se nejedná o vyjmenovaný zdroj podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Povolení nevyjmenovaných zdrojů znečištění bude probíhat v navazujících správních řízeních ať už v podobě závazných stanovisek nebo v podobě rozhodnutí podle zákona o ochraně ovzduší, kde příslušným orgánem k posouzení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je dalším faktorem hluk. S ohledem na lokalizaci záměru nelze přepokládat zvýšení hlukové zátěže nad rámec stávající hlukové zátěže způsobené hlavně současnou dopravou a pohybem vozidel v areálu a z přilehlé silnice I. třídy č. 36. Rizika havárií při běžném provozu a při dodržování provozních předpisů jsou akceptovatelná, bude zpracován havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vliv umístění záměru na dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání; relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů, považuje příslušný úřad za nevýznamné, protože se záměr nachází ve stávající průmyslovém areálu společnosti.

Záměr je umístěn ve stávající areálu společnosti a nedotýká se lesních pozemků. Z hlediska přírodních zdrojů se v blízkém okolí nenachází vodní zdroje, jejichž ochrana je stanovena opatřením obecné povahy. Místo dotčené realizací záměru není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů.

Z uvedených výsledků výpočtů je patrné, že posuzovaný záměr znamená u nejbližší obytné zástavby akceptovatelnou změnu. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. Příslušné správní úřady nevznesly žádné námítky proti realizaci záměru.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na: rozsah vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „**PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM MĚSTA PARDUBIC**“ za předpokladů uvedených v oznámení záměru nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
v z. **Ing. Jana Hroudová**
vedoucí odd. vodního hospodářství

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a Městský obvod Pardubice III o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 12. 7. 2017

Městský obvod Pardubice III

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží

podle ust. § 7 odst. 4 zákona:

Oznamovatel:

1. TRASO s.r.o.

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Městský obvod Pardubice III

3. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona

4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice