

Ing. arch. Václav Čermák  
Havelská 6/522  
110 00 Praha 1

Váš dopis zn. SZn.	Vyřizuje/ telefon	Datum
S-MHMP-	Ing. Žáková/	24.4.2013
0162318/2013/1/OZP/VI/EIA/1975P-1/Žá	236004425	

**Věc:** „Umístění dvou podzemních plynových zásobníků na pozemku parc.č. 2395/1, k.ú. Holešovice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne **7.3.2013** obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m<sup>3</sup> kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Dne **18.3.2013** si OZP MHMP vyžádal doplnění oznámení podlimitního záměru. Toto doplnění bylo doručeno **10.4.2013**.

#### Identifikační údaje:

##### Charakter záměru:

Jedná se o umístění dvou podzemních zásobníků propan-butanu, které budou doplněny nízkotlakou přípojkou do objektu restaurace (délka přípojky 15 m). Podzemní zásobník je válcového tvaru, průměr 1,2 m, délka 4, 2 m. Objem podzemního zásobníku činí 4,85 m<sup>3</sup>. Nad zemí je umístěna pouze kaplička sloužící k plnění zásobníků, její horní hrana je do 0,5 m nad zemí. Povrch nad zásobníky bude upraven zatravněním. Doplnování média se provádí několikrát ročně pomocí autocisterny. Potrubní systém představuje uzavřený systém, u něhož za běžného provozu nevznikají žádné emise. Plynné emise vznikají pouze při odvodušňování potrubí a jejich množství je zanedbatelné.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha  
městská část: Praha 7  
katastrální území: Holešovice

Oznamovatel: Modrá Vize s.r.o.  
Na Hanspaulce 818/32, 160 00 Praha 6  
IČ: 28943767

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. arch. Václav Čermák  
Havelská 9/522, 110 00 Praha 1

Zpracovatel oznámení: Ing. arch. Václav Čermák


Z oznámení záměru vyplývá, že vlivy uvažovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví budou nevýznamné.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Umístění dvou podzemních plynových zásobníků na pozemku parc.č. 2395/1, k.ú. Holešovice“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

  
Ing. Josef **P a v l í k**  
pověřený řízením odboru

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /9/