



POVODÍ VLTAVY

Váš dopis zn.: MHMP 396822
Doručen dne: 06.05.2026
Číslo jednací: PVL-32834/2026/410
Číslo spisu: PVL-5504/2026/SP
Vyřizuje: Mgr. K. Holendová
Telefon: 221 401 936
E-mail: katerina.holendova@pvl.cz
Datum: 02.06.2026

Magistrát hlavního města Praha
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

k.ú.: Malešice; obec: hlavní město Praha; kraj: hlavní město Praha

„Energetické centrum Malešice“ - zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001“)

– vyjádření správce povodí

Na základě oznámení Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 06.05.2026 o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Energetické centrum Malešice“, doručeného prostřednictvím datové schránky, jehož součástí je dokumentace „Oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.“, zpracovaná společností SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení sděluje následující připomínky:**

Dokumentace vlivů záměru stavby „Energetické centrum Malešice“ na životní prostředí bude obsahovat:

- **způsob nakládání se srážkovými vodami tak, aby bylo prokázáno splnění požadavků § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. jejich přednostní akumulace a využívání, vsakování, výpar. Regulované odvádění srážkových vod do kanalizace lze navrhnout pouze pro ty vody, u nichž nebude technicky možné nebo účelné zajistit jejich likvidaci jiným způsobem.**

Obecné informace k záměru (pozn. ☐ ano):

vodní tok: –

správce vodního toku -

ČHP: 1-12-02-0024

HGR: 6250

útvár povrchových vod: DVL_0740 Botič od pramene po ústí do toku Vltava

útvár podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

oblast s významným povodňovým rizikem:

záplavové území CHOPAV ☐ OPVZ ☐

území chráněné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) ☐

oblast s významným povodňovým rizikem: -

Obsah záměru:

Záměr spočívá ve výstavbě a provozu moderního paroplynového energetického zdroje v areálu Teplárny Malešice v Praze 10 (k. ú. Malešice) pro výrobu elektrické energie a dodávku tepla do soustavy zásobování tepelnou energií. Energetické centrum bude tvořeno paroplynovým cyklem se spalovacími a parními turbínami, plynovými kotli a tepelnými čerpadly s cílovým elektrickým výkonem až 600 MWe a tepelným výkonem až 650 MWt. Součástí záměru bude také záložní dieselgenerátor. Základním palivem bude zemní plyn, přičemž technologické řešení umožňuje postupný přechod na využití vodíku nebo směsi zemního plynu a vodíku.

Provoz záměru vyžaduje odběr vody pouze pro technologické a pomocné účely, nikoliv pro chlazení, neboť je navržen se suchým chladicím systémem. Hlavním zdrojem vody bude „průmyslová (vltavská) voda“ dodávaná stávající infrastrukturou – průmyslovým vodovodem Libeň, pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu bude využívána pouze v omezeném rozsahu pro hygienické a vybrané provozní účely. Technologická voda bude využívána zejména pro výrobu demineralizované vody, doplňování ztrát v technologických okruzích a provoz chemické úpravy vody.

Záměr je umístěn v rámci stávajícího průmyslového areálu převážně na již zastavěných a zpevněných plochách, proto nedojde k významnému zvýšení množství odváděných srážkových vod.

Splaškové odpadní vody budou vznikat především z hygienického zázemí a administrativních prostor, technologické odpadní vody zejména z úpravy vody pro paroplynový cyklus. Odpadní vody budou vypouštěny do jednotné kanalizace, vody z proplachování kompresorů budou likvidovány jako odpad prostřednictvím oprávněné osoby.

Ing. Hana Jouklová
vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod
elektronicky podepsáno