



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

PID

Gasing Praha s.r.o.  
Hlavní 92  
141 00 Praha 4

Váš dopis zn.      S Zn.      Vyrizuje/linka      Datum  
S-MHMP-027954/2008/OOP/VI/EIA/133P-1/Lin      Bc. Linda/5911      25.02.2008

Věc: „**Plynofikace MČ Praha 12 - Cholupice, Točná, nové STL plynovody – 1.etapa**“ –  
*sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění*

Dne **15.01.2008** obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.7 (*Produktovody pro dopravu plynu, rosy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm*), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Identifikační údaje:**

**Charakter záměru:** Záměrem je výstavba 1. etapy plynofikace MČ Praha 12 – Cholupice, Točná. Nové STL plynovody budou napojeny na stávající STL plynovod DN 300 v Modřanech v lokalitě Na Beránku. Od místa napojení bude veden páteřní STL plynovod PE Ø 315 ulicí Hornocholupickou resp. Podél ní směrem do Cholupic. V lokalitě Na Cholupickém vrchu budou z páteřního plynovodu napojeny STL plynovody PE Ø 63 a 50 pro zásobování objektů přilehlé zástavby. Světlost páteřního plynovodu bude v dalším úseku Ø 225 a páteřní plynovod pokračuje ul. Podchýšskou do Cholupic. V Cholupicích budou z páteřního plynovodu napojeny STL plynovody PE Ø 110, 63 a 50, které budou rozvedeny do jednotlivých ulic tak, aby bylo možné připojit na plyn všechny objekty v dané lokalitě. Páteřní STL plynovod PE Ø 225 prochází Cholupicemi a na jižním okraji Cholupic u ul. Hrazanské naváže 2. etapa plynovodu směrem do Točné. Celková délka plynovodu bude 5400 m.

**Umístění:** kraj: hlavní město Praha  
obec: Praha  
městská část: Praha 12  
katastrální území: Modřany, Cholupice

**Oznamovatel:** Gasing Praha s.r.o.  
Hlavní 92  
Praha 4  
IČ: 25650092


**Zpracovatel oznámení:** Karel Novák

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 Vám jakožto příslušný úřad dle § 22 písm. a) cit. zákona sdělujeme, že **podlimitní záměr**

**„Plynofikace MČ Praha 12 - Cholupice, Točná, nové STL plynovody – 1.etapa“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle cit. zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 cit. zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. arch. Jan **Winkler**  
ředitel odboru

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor ochrany prostředí  
Mariánské nám. 2  
Praha 1

Na vědomí: MČ Praha 12 – odbor výstavby