



Informace

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 16 odst. 1 a 2 zveřejňuje informaci o oznámení záměru

Modernizace zařízení HK5 – výměna plynových hořáků

Předmětem záměru je modernizace zařízení HK5 – horkovodního kotle s nuceným průtokem vody, který v současné době slouží jako záložní zdroj tepla na zdroj schopný pravidelného a dlouhodobého provozu. Kotel HK5 o jmenovitém výkonu 116,3 MW je vybaven 6 plynovými hořáky. Minimální tepelný výkon kotle je stanoven na 29,07 MWt. Jmenovitý tepelný příkon je 127,8 MW. Záměr se nachází v areálu výtopny Třeboradice společnosti Energotrans, a.s. Součástí záměru je výměna stávajících plynových hořáků za nové nízkoemisní hořáky, rekonstrukce zařízení pro přívod zemního plynu uvnitř haly, instalace nových bezpečnostních armatur, modernizace systému měření a regulace, obnova kompresorové stanice a navazujících technologických celků. Pro odvod spalin bude nadále využíván stávající komín o výšce 150 m. Roční využití kotle se nyní pohybuje v řádu jednotek až desítek hodin ročně. Po realizaci záměru a modernizaci se předpokládá postupné navyšování provozní doby, a to na cca 1 336 hodin v roce 2027 a maximálně 3 022 hodin ročně od roku 2028.

Záměr se nachází na pozemcích parc. č. 439/100, 439/101, 439/102, 439/93, 439/96, 439/106, 439/92, 439/181 v k. ú. Třeboradice.

Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona.

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem **PHA1300**.

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 12.11.2026. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Tomáš Novotný

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky