



VYPRAVENO DNE:

14 -07- 2014

Žadatel převzal osobně
dne: 14.7.2014
Podpis:

Jan Tittelbach

Tittelbach group, s.r.o.
Ankarská 2380/20
162 00 Praha 6

SZn.
S-MHMP-0892205/2014/OZP/VI/EIA/2443P-1/Hip

Vyřizuje/telefon
Ing. Hippmannová/
236005860

Datum
09.07.2014

Věc: „Propojení horkovodů Dolní a Horní oblasti Holešovice a vyvedení výkonu ze špičkového zdroje, (mimo umístění zdroje), Tepelný napáječ Libeň - Holešovice, napojení THOL na RTS (dílní změna ÚR)“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 18.06.2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.7 (*Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2443P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je realizace liniové stavby podzemního předizolovaného rozvodového tepelného vedení s přenosem tepla do 8,5 GW/ rok. Součástí projektu je propojení horkovodů Dolní a Horní oblasti Holešovice o délce 320 m, vyvedení výkonu ze špičkového zdroje (mimo umístění zdroje) o délce 285 m a tepelný napáječ Libeň – Holešovice, napojení THOL (areál teplárny Holešovice) na RTS (rozvodný tepelný systém) o délce 90 m. Stavba tedy celkově představuje 695 m trasy horkovodu 2 x DN400. Převážná část z uvedené délky tras horkovodu 2 x DN400 je navržena ve společné trase, kterou lze charakterizovat jako

2 x 2x DN400, ta představuje spojovací místo propojení horkovodů z Dolní a Horní oblasti a výstup ze špičkového zdroje. Pro nově navrhované trasy horkovodů jsou navrženy dvě nové propojovací šachty. První z nich (ŠN01) bude umístěna v areálu Pražské teplárenské a.s. a bude umožňovat pomocí uzavíracích dálkově ovládaných armatur všechny druhy směru zásobení teplem. Druhá šachta (ŠN02) bude umístěna u ulice Za elektrárnou, kde propojí výstupy z obou stávajících protlaků pod železničním tělesem.

Počátek trasy propojení je u křižovatky ulic Na Zátorkách x Partyzánská, konec propojení se nalézá v šachtě před Hotelem Expo.

Navrhovaná výstavba horkovodů 2 x DN400 a první propojovací šachta (ŠN01) bude realizována v areálu Teplárny Holešovice, stavba druhé propojovací šachty (ŠN02) bude realizována mimo areál teplárny Holešovice, a to u ulice Za elektrárnou v prostoru před hotelem Expo.

Navrhovaná stavba souvisí s přechodem CZT na horkovodní provoz.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 7
katastrální území: Holešovice, Bubeneč

Oznamovatel: Tittelbach group s.r.o.
Ankarská 2380/20
162 00 Praha 6
IČ: 289 67 631

Zpracovatel oznámení: Jan Tittelbach

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Propojení horkovodů Dolní a Horní oblasti Holešovice a vyvedení výkonu ze špičkového zdroje, (mimo umístění zdroje), Tepelný napáječ Libeň - Holešovice, napojení THOL na RTS (dílní změna ÚR)“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/