



ODESLÁNO DS

VYPRAVENO DNE:

10 - 11 - 2014

Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Ivana Řídká
Na Slovance 2
18221 Praha 8

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-1557848/2014/OZP/VI/EIA/2614P-
1/Lin

Vyřizuje/telefon

Bc. Linda/236005911

Datum

05.11.2014

Věc: „Výměna náhradního zdroje, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6, parc.č. 1189/1, k.ú. Střešovice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 31.10.2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2614P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Výměna stávajícího výkonově nevyhovujícího motorgenerátoru ČKD o elektrickém výkonu 75 kVA umístěného v přístavbě k hlavní budově v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR a jeho náhrada novým generátorem o elektrickém výkonu 400 kVA.

Stávající motorgenerátor bude odstraněn a prostory budou stavebně upraveny pro osazení nového záložního zdroje. Je navržen motorgenerátor o elektrickém výkonu 400 kVA/320 kW s pístovým spalovacím motorem Perkins 2206A – E13TAG2 o tepelném příkonu v palivu 790 kW. Jedná se o zvýšení instalovaného tepelného příkonu zdroje zhruba na pětinasobek. Součástí záložního zdroje bude palivová nádrž o objemu 888 litrů. Odkouření bude vyvedeno nad střechu přístavku.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 6
katastrální území: Střešovice

Oznamovatel: Fyzikální ústav AV ČR. v.v.i

Na Slovance 2

Praha 8

IČ: 68378271


Zpracovatel oznámení: Ing. Ivana Řídká

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Výměna náhradního zdroje, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6, parc.č. 1189/1, k.ú. Střešovice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/