



17.12.2014 PŘEVZAL CHLOUPEK
SWECO

SWECO Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Ing. Aleš Mucha MBA
Táborská 31
14016 Praha 4

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/telefon Datum
151/1175/SCH/B S-MHMP- Ing.Žáková/236004425/ 16.12.2014
1663903/2014/OZP/VI/EIA/2670P/1/Žáivana.zakova@praha.eu

Věc: „ÚČOV v Praze, NVL projektová a inženýrská činnost pro náhradní objekty, skladová hala, sklad tlakových lahví, sklad hořlavin, parc.č. 1953/1, 1954, 1961/1, k.ú. Bubeneč, Praha 6 – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 20.11.2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.4 (*Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2670P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Jedná se o 3 skladové objekty, které jsou navrhovány jako **stavba dočasná** za sklady v areálu stávající ÚČOV na Císařském ostrově. Stávající sklady jsou určeny k demolici vzhledem k výstavbě Nové vodní linky. Navrhované dočasné objekty budou sloužit pouze po dobu přestavby a rozšíření ÚČOV.

Skladová hala SO 01 je navržena o půdorysných rozměrech 28 x 25 m s výškou v nejvyšším bodě 6,7 m od úrovně terénu (komplexní stavebnicový systém lehkých hal). Vnitřní rozvod s topnými tělesy bude napojen na stávající teplovodní rozvod ÚČOV.

V této hale budou skladovány náhradní díly a provozní prostředky (např. polymerní flokulanty, armatury, elektroinstalační materiál, hygienické potřeby apod.).

Sklad tlakových lahví SO 02 je navržen o půdorysných rozměrech 6,6 x 3,6 m s výškou v nejvyšším bodě 2,5 m nad terénem.

V tomto objektu budou skladovány lahve s technickými plyny potřebnými pro provoz ÚČOV (především kyslík a acetylen). Z hlediska organizace skladu bude možné skladovat maximálně 18 ks plných lahví technických plynů do 10 kg hmotnosti plynné náplně včetně a 18 ks prázdných lahví. Hmotnostní zátěž skladováním nebezpečných látek bude činit maximálně 180 kg.

Sklad hořlavin SO 03 je navržen o půdorysných rozměrech 6,3 x 12,4 m s výškou v nejvyšším bodě 4,5 m nad terénem.

Objekt bude sloužit ke skladování hořlavin I. a IV. třídy (především ropné látky) v celkovém množství nebezpečných látek do 800 kg .

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 6
katastrální území: Bubeneč

Oznamovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4
IČ: 26475081

Zpracovatel oznámení: Ing. Richard Kuk, odborně způsobilá osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí s autorizací MŽP

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměr nebude mít negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí vzhledem k tomu, že se jedná pouze o přesun stávajícího skladu v areálu ÚČOV po dobu rekonstrukce a přestavby ÚČOV.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„ÚČOV v Praze, NVL projektová a inženýrská činnost pro náhradní objekty, skladová hala, sklad tlakových lahví, sklad hořlavin, parc.č. 1953/1, 1954, 1961/1, k.ú. Bubeneč, Praha 6“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/