



MHMP07KL87C

Žadatel převzal osobně
dne: 4.5.2015
PALATA
Podpis: Palata

Palatá Michaela, Ing.
Kubova 6
186 00 Praha 8

SZn.	Vyřizuje/telefon	Datum
S-MHMP-0148343/2015/OZP/VI/EIA/2791P-1/Hip	Ing. Hippmannová/ 236005860	29.04.2015

Věc: „Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec, Praha 5, parc.č. 723, k.ú. Lochkov“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 29.01.2015 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.8 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2791P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba elektroenergetického zařízení – rozvodna, transformace 110/22 kV, které bude provozováno společností PRE Distribuce a.s. a bude napojena na stávající VVN vedení. Stavba transformovny se bude skládat ze dvou celků – budova společných provozů a venkovní část s R110kV, transformátory, tlumivkami vč. stání a dalšími technologickými částmi umožňující propojení s vedení VVN. Budova společných provozů bude částečně zapuštěná do mírně svažitého terénu. Bude se jednat o dvoupodlažní objekt s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Na svahování a na zelené ploché střeše je uvažováno s výsadbou extenzivní bezúdržbové zeleně. V plochách okolo budovy společných provozů a venkovní části rozvodny se počítá s doplněním výsadby trávy, keřů a vzrostlé zeleně.

Vjezd do areálu bude zajištěn z ul. Na Hvězdárně. Doprava v klidu bude řešena vybudováním 5 parkovacích stání na pozemku.

Zásobování vodou bude zajištěno pomocí vrtané studny o hloubce 30 m. Využitelná vydatnost studny je 0,075 l/s.

Zastavěná plocha budovy společných provozů je 675 m².

Zastavěná plocha stání transformátorů a tlumivek je 350 m².

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 5
katastrální území: Slivenec

Oznamovatel: PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
IČ: 27376516

Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Adamec

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Výstavba nové TR 110/22 kV Slivenec, Praha 5, parc. č. 723, k. ú. Lochkov“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Příslušný úřad upozorňuje, že v dalším stupni dokumentace musí být podrobněji řešeno stání transformátorů a jejich zabezpečení proti úniku závadných látek (transformátorových olejů) do podzemních nebo povrchových vod.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Poznámka:

S účinností od 1. 4. 2015 byl na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41 usnesení Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 zřízen odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP) s tím, že převzal kompetence současně zrušeného odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP).

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /7/