



Žadatel převzal osobně
dne: DVORAK
-09-2015
Podpis:

B.B.D. s.r.o.
Ing. Pavel Bejček
Rokycanova 30
130 00 Praha 3

SZn.	Vyřizuje/telefon	Datum
S-MHMP-1381373/2015/OCP/VI/EIA/2941P-1/Hip	Ing. Hippmannová /236005860	01.09.2015

Věc: „Záložní zdroj elektrické energie Domova pro seniory Kobylisy, Mirovická 19, Praha 8, parc. č. 934/1, k. ú. Kobylisy“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 04.08.2015 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2941P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je záložní zdroj elektrické energie Domova pro seniory. V současné době je prostor určený pro umístění náhradního zdroje bez využití, jedná se o nebezpečnou plochu vedle objektu stávající trafostanice.

Záložní zdroj bude zajišťovat dodávky elektrické energie v případě výpadku elektrického proudu z veřejné sítě a bude instalován v těsném sousedství stávající trafostanice v areálu Domova pro seniory.

Součástí projektu bude dále stavba zpevněných ploch, opěrné stěny a výše uvedené umístění náhradního zdroje s kabelovým napojením do stávající trafostanice a dozbrojení stávající trafostanice.

Náhradní zdroj elektrické energie bude v provozu pouze výjimečně a to při pravidelných provozních zkouškách a v případě výpadku dodávky elektrického proudu. Provozní zkoušky se

budou provádět po dobu cca 10 min. 1 x za měsíc, a to výhradně v denní době. Dobu výpadku elektrického proudu nelze, dle oznámení podlimitního záměru, stanovit, ale podle zkušeností z obdobných zařízení nepřesáhne roční provoz motorgenerátoru dobu 20 hodin za rok.

Jmenovitý tepelný výkon motorgenerátoru je 615,3 kW.

Součástí předloženého oznámení byly následující studie a dokumenty:

- vyjádření hygienická stanice hlavního města Prahy, č. j. HSHMP 31093/2015 ze dne 15.07.2015,
- Akustická studie, LI-VI PRAHA spol. s.r.o. – Ing. J. Blažek, CSc. z června 2015,
- Odborný posudek na Instalaci náhradního zdroje – Domov pro seniory Kobylisy, Bucek s.r.o. – Mgr. Jakub Bucek, květen 2015,
- Příspěvková rozptylová studie – Instalace náhradního zdroje – Domov pro seniory Kobylisy, Bucek s.r.o. – Mgr. Jakub Bucek, červen 2015.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Kobylisy

Oznamovatel: B.B.D. s.r.o.
Rumunská 25
120 00 Praha 2
IČ: 26149788


Zpracovatel oznámení: Ing. Jiří Blažek, CSc.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Záložení zdroj elektrické energie Domova pro seniory Kobylisy, Mirovická 19, Praha 8,
parc. č. 934/1, k. ú. Kobylisy“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním
řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 171