



- 3 -07- 2013

ODESLÁNO DS

FIS CZ s.r.o.
Ing. Jaroslava Háková
Gallašova 578/1
163 00 Praha 6

SZn.
S-MHMP-0470106/2013/1/OZP/VI/EIA/2048P-1/Hip

Vyřizuje/ telefon Datum
Ing. Hippmannová / 26.06.2013
236005860

Věc: „Teplovodní plynová kotelna pro vytápění hrací plochy Bohemians Praha 1905 a. s., parc. č. 1127/2, 1127/10, k. ú. Vršovice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne **04.06.2013** obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru:

Předmětem záměru je instalace plynové kotelny navržená do 2 NP objektu tribun stadionu (v zázemí) Bohemians Praha 1905. Kotelna bude sloužit k vytápění hrací plochy fotbalového stadionu a k ohřevu teplé vody v šatnách sportovců. Do prostoru zamýšlené kotelny je navržena kotelna o celkovém tepelném výkonu 1000 kW, která bude osazena kaskádou čtyř stacionárních nerezových kondenzačních kotlů typu Hamworthy Wessex ModuMax 250/500 či sestavených do dvou modulů o jmenovitém tepelném příkonu každého kotle 247,5 kW. Kotle budou v modulu sestaveny nad sebou. Spaliny z kotlů budou odváděny třívrstevným nerezovým kouřovodem a komínem nad střechu hlavní tribuny.

Provoz kotelny na plný výkon 24 hod/ den je uvažován po dobu 4 měsíců v roce.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 10
katastrální území: Vršovice

Oznamovatel: BOHEMIANS REAL a. s.
Vršovická 1489/31
101 00 Praha 10
IČ: 25110543

Zpracovatel oznámení: Ing. Jaroslava Háková - FIS CZ s. r. o.


Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Teplovodní plynová kotelna pro vytápění hrací plochy Bohemians Praha 1905 a.s., parc. č. 1127/2, 1127/10, k. ú. Vršovice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/


Ing. Josef P a v l í k
pověřený řízením odboru