



MHMP06M56WM

VYPRÁVENO DNE:

18-12-2013

Žadatel převzal osobně
dne: 16.12.2013
Podpis: PUCHINGER

Architektonický ateliér R. Hubičky,
s.r.o.
Hubička Radan Ing. arch.
Wenzigova 17
120 00 Praha 2

SZn.	Vyřizuje/telefon	Datum
S-MHMP-1385314/2013/1/OZP/VI/EIA/2200P-1/Pos	Ing. Pospíšilová / 236004439	06.12.2013

Věc: „Bytový dům o jedné bytové jednotce č. p. 674, nám. Před Bateriemi 20, parc. č. 173, 174, k. ú. Střešovice, Praha 6“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 12.11.2013 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.6 (*Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2200P (Informační systém EIA – www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je novostavba bytového domu o zastavěné ploše stavbou včetně nádvoří 581 m². Objekt bude mít 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V objektu bude 1 bytová jednotka a v podzemním podlaží budou 3 parkovací stání. Vytápění bude pomocí 2 ks tepelných čerpadel země-voda o jmenovitém výkonu 28,3 kW. V extrémních klimatických podmínkách budou tepelná čerpadla spolupracovat s el. kotlem o výkonu 18 kW.

Součástí oznámení byl hydrogeologický posudek zpracovaný RNDr. Davidem Štorkem (odborně způsobilou osobou v inženýrské geologii a hydrogeologii) ze kterého vyplývá, že navrhované zemní vrty (9 vrtů délky 91 m) pro tepelná čerpadla nemohou negativně ovlivnit kvalitu ani kvantitu hlavního hydrogeologického kolektoru a vydatnost okolních jímacích objektů.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 6
katastrální území: Střešovice

Oznamovatel: Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o.
Wenzigova 17/1860
120 00 Praha 2
IČ: 26764326


Zpracovatel oznámení: Ing. arch. Vlastimil Mládek

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Bytový dům o jedné bytové jednotce č. p. 674, nám. Před Bateriemi 20, parc. č. 173, 174, k. ú. Střešovice, Praha 6“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.


Ing. Veronika **Miláčková**, Ph.D.
ředitelka odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/