

Žadatel převzal osobně
dne: 16. 12. 2013
Podpis: 



MHMP06M56HP

VYPRAVENO DNE:

18-12-2013

Praha West Investment k.s.
Hypermarket GLOBUS Zličín
Ing. Dagmar Nouzovská
územní plánování
Sárská 5/133
155 00 Praha 5

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-
1462625/2013/1/OZP/VI/EIA/2209P-1/Be

Vyřizuje/telefon	Datum
Ing. Beranová/ 236004443	13.12.2013
Ing. Žáková/ 236004425	

Věc: „Vestavba restaurace Hypermarket Globus Zličín - stavební úpravy, parc.č. 327/3, k.ú. Třebonice a parc.č. 238/2, k.ú. Stodůlky“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 25.11.2013 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Identifikační údaje:

Charakter záměru:

Záměrem je vestavba restaurace do stávajícího objektu hypermarketu v místě rušené prodejní a částečně i administrativní plochy. Nemění se zastavěná plocha ani výška objektu. Max. kapacita jídel je 2200 jídel za den.

Předmětem závazného stanoviska je umístění a stavba nové plynové kotelny ve 2. NP objektu hypermarketu Globus, která bude zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TUV a VZT v nově budované restauraci a přilehlém zázemí.

V kotelně mají být umístěny dva plynové kotle Viessmann Vitoplex 200, každý o jmenovitém tepelném příkonu 598 kW. Pro ohřev TUV bude sloužit nepřímotopný zásobníkový ohřívač REFLEX SF100 o objemu 1000 l. Celkový tepelný příkon kotelny činí 1 196 kW. Roční spotřeba zemního plynu je odhadnuta na 110 410 m³. Odkouření kotlů bude realizováno nad střechu objektu.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 13
katastrální území: Třebonice, Stodůlky

Oznamovatel: Praha West Investment k.s., Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9,
IČ 25672096

Zpracovatel oznámení: Ing. arch. Jan Kupka


Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostřední a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Vestavba restaurace Hypermarket Globus Zličín - stavební úpravy, parc.č. 327/3, k.ú. Třebonice a parc.č. 238/2, k.ú. Stodůlky“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/

Ing. Veronika  Miláčková, Ph.D.
ředitelka odboru