

ZAVOS s. r. o.
Bonner Miloslav
Františka Kadlece 16
180 00 Praha 8

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-

0205943/2014/OZP/VI/EIA/2316P-1/Pos

Vyřizuje/telefon

Ing. Pospíšilová /
236004439

Datum

20.03.2014

Věc: „Stavba č. 0106 - TV Šeberov, etapa 0018 - Kanalizace Hrnčíře III., Gravitační kanalizace v ul. K Šeberovu & Stavba č. 0106 - TV Šeberov, Etapa 0021 - Kanalizace Hrnčíře IV, Nová centrální podtlaková stanice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 13.02.2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.9 (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 10 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) **kategorie II** přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2316P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je změna části systému stávající podtlakové splaškové kanalizace, vedené v ulici K Šeberovu a K Hrnčířům. Navržená splašková gravitační kanalizace se napojí do projektované centrální čerpací stanice ČS1. Splašková kanalizace je navržena z kameninových trub DN 300 v celkové délce 660,0 m. Hlavní stoka A1 je dimenzována na gravitační přítok splaškové vody do centrální čerpací stanice v množství 103,50 m³/den.

Dále dojde k vybudování nové centrální podtlakové stanice, která bude navazovat na nově zpracovanou koncepci odkanalizování místní části Hrnčíře. Současně je nově řešena koncepce tras napojení na stávající páteřní větve stávající podtlakové kanalizace.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha-Šeberov
katastrální území: Šeberov

Oznamovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1
IČ: 00064581


Zpracovatel oznámení: JK envi s.r.o.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Stavba č. 0106 - TV Šeberov, etapa 0018 - Kanalizace Hrnčíře III., Gravitační kanalizace v ul. K Šeberovu & Stavba č. 0106 - TV Šeberov, Etapa 0021 - Kanalizace Hrnčíře IV, Nová centrální podtlaková stanice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.


Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/