



ODESLÁNO DS - 8 -04- 2014

TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Ing. Jan Winzberger
ředitel společnosti a prokurista
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10

SZn.
S-MHMP-0196524/2014/OZP/VI/EIA/2327P-1/Hip

Vyřizuje/telefon Datum
Ing. Hippmannová/ 03.04.2014
236005860

Věc: „Umístění záložního motorgenerátoru (MG4) pro datové centrum, Tiskařská 10, Praha 10, k.ú. Malešice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 12.02.2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA2327P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je umístění záložního motorgenerátoru (MG4) pro zásobování datového centra elektrickou energií v případě výpadku sítě. Bude se jednat o 1 motorgenerátor o velikosti 1100kVA/880kW, který bude umístěn ke stávajícím třem motorgenerátorům (MG) a jednomu dieselagregátu (DA) v areálu TTC TECHKOM CENTRUM a.s. (Tiskařská 10, Praha 10). V cílovém stavu bude instalováno 5 motorgenerátorů (MG 1 – 4 a DA1). Odvod spalin od každého MG a DA je samostatným výfukem nad kontejner zařízení. Provoz zařízení bude pouze při havarijních stavech a při prováděných zkouškách konaných pouze v denní době 1 x za 14 dní 10 – 15 minut. Předmětný MG bude umístěn na ostatní/ manipulační ploše stávajícího uzavřeného areálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM a.s.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 10
katastrální území: Malešice

Oznamovatel: TTC TECHKOM CENTRUM a.s.

Tiskařská 10

108 00 Praha 10

IČ: 601 93 638

Zpracovatel oznámení: Ing. Jan Winzberger

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Umístění záložního motorgenerátoru (MG4) pro datové centrum, Tiskařská 10, Praha 10, k. ú. Malešice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/