

David Petr - ARCHPLANE
Voršilská 3
11000 Praha 1

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
MHMP 1493494/2016/EIA/3418P/Lin	Bc. Linda/5911	05.09.2016
Sp. zn.	Počet listů / příloh	
S-MHMP 1159922/2016 OCP	1/0	

Věc: „Nový pavilon FZÚ, parc.č. 1333/1, 1333/5, 1333/6, 1333/8, 1334/2, k.ú. Libeň“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 28.06.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.6 (*Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m² zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3418P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je realizace nového polyfunkčního objektu FZÚ, ve které budou umístěny laboratoře, učebny, kanceláře a přednáškový sál. Objekt bude mít 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Zastavěná plocha objektem bude 1 814 m². Užitná plocha laboratoří bude 1 245 m², pracoven 527 m², učeben 159 m² a přednáškový sál bude mít 304 m².

Doprava v klidu bude řešena 52 parkovacími stáními.

Pro vytápění objektu budou využita tepelná čerpadla, jako zdroj tepla budou využity zisky z technologie „chladicí okruh“ a ostatní zařízení a geotermální vrty – předběžně je uvažováno s 35 vrty o hloubce cca 100 m.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Libeň

Oznamovatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
IČ: 68378271

Zpracovatel oznámení: Ing. Samule Burian

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Nový pavilon FZÚ, parc.č. 1333/1, 1333/5, 1333/6, 1333/8, 1334/2, k.ú. Libeň“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-