

Com-Pakt Energy, a.s.  
Ing. Pavel Jurčík  
Vlastibořská 2840/1  
19300 Praha 9 - Horní Počernice

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
<b>MHMP 1339015/2016/EIA/3425P/Hip</b>	<b>Ing. Hippmannová /</b>	<b>07.09.2016</b>
Sp. zn.	<b>5860</b>	
<b>S-MHMP 1213782/2016 OCP</b>	Počet listů / příloh	
	<b>1 / 0</b>	

**Věc:** „**IKEM - rozšíření energocentra, parc.č. 2261/5, k.ú. Krč**“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 12.07.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Kód záměru:** PHA3425P (Informační systém EIA - [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia))

#### **Charakter záměru:**

Předmětem záměru je novostavba objektu energocentra, které bude pokrývat požadavky na navýšení potřeby elektrické energie pro stávající a plánované objekty nemocnice IKEM. Součástí záměru budou i záložní zdroje, které budou poskytovat zajištění napájení důležitých obvodů sloužících pro zajištění potřeb pacientů.

Předmětný objekt bude obsahovat 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Budou v něm umístěny 4 transformátory, 4 ks diesel agregátu a 6 ks UPC. V samostatné místnosti bude osazena společná palivová nádrž o objemu 5000 l, což zabezpečí provoz všech náhradních zdrojů po dobu min. 20 hodin. Soudobý příkon energocentra bude 1,841 MW:

Objet nebude vyžadovat řešení dopravy v klidu.

Zastavěná plocha objektu je 625 m<sup>2</sup>.

**Umístění:** kraj: Hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha  
městská část: Praha 4  
katastrální území: Krč

**Oznamovatel:** Com-Pakt Energy, a.s.  
Vlastibořská 2840/1  
193 00 Praha 9  
IČ: 27619613

**Zpracovatel oznámení:** Ing. Pavel Jurčík

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„IKEM - rozšíření energocentra, parc.č. 2261/5, k.ú. Krč“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Příslušný úřad upozorňuje, že z hlediska ochrany ovzduší bude požadovat pro provoz dieselařegátů, aby provádění pravidelných zkoušek probíhalo pro každé zařízení samostatně (nikoliv v souběhu s ostatními dieselařegáty) a mimo období se zhoršenými rozptylovými podmínkami.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí  
Odbor ochrany prostředí  
-otisk úředního razítka-