

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ing. Štefan German
Ústavní 91
18102 Praha 8

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
MHMP 1683163/2016/EIA/3443P/Hip	Ing. Hippmannová /	26.09.2016
Sp. zn.	Počet listů / příloh	
S-MHMP 1391797/2016 OCP	2 / 0	

Věc: „Záložní zdroj elektrické energie - PN Bohnice, parc.č. 482/9, k.ú. Bohnice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 12.08.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3443P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je záložní zdroj elektrické energie – dieselaagregát o tepelném příkonu v palivu cca 1,4 MW (el. výkonu 720 kVA), který bude umístěn na terénu (zhutněné šterkové lože). Předpokládaná spotřeba motorové nafty bude 2,4 m³/rok.. Roční provoz je předpokládán v rozsahu do 20 hodin, ve kterém jsou započítány provozní zkoušky a doba výpadků dodávek el. energie z distribuční sítě.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Bohnice

Oznamovatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7
180 00 Praha 8 – Bohnice
IČ: 000 64 220

Zpracovatel oznámení: Ing. Štefan German

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Záložní zdroj elektrické energie - PN Bohnice, parc. č. 482/9, k. ú. Bohnice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Příslušný úřad upozorňuje, že stavebník je povinen učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, tzn. umístí zařízení, v němž se zachází se závadnými látkami způsobem, který vyloučí možnost úniku motorové nafty ze zařízení do horninového prostředí nebo do kanalizace a dále znemožní, aby byly závadnými látkami kontaminovány srážkové vody. K provozu dieselařegagátu je využívána motorová nafta. Tato látka je závadnou látkou ve smyslu definice uvedené v ust. § 39 odst. 1 vodního zákona. Každý kdo zachází s nebezpečnými závadnými látkami, je povinen umístit zařízení s těmito látkami tak, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Dále je uživatel závadných látek povinen učinit dle ust. § 39 odst. 1 vodního zákona přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Za vhodné opatření považuje příslušný úřad opatření konstrukcí, které budou vystaveny vlivu závadných látek izolacemi odolávajícími vlivu jejich působení a ochranu zařízení před pronikáním atmosférických srážek.

Stavebně technické řešení umístění zařízení využívajících a skladujících závadné látky posoudí příslušný vodoprávní úřad jako dotčený orgán na základě projektové dokumentace pro stavební řízení v dalším stupni projektové přípravy. Současně na základě kvantifikace skladovaných závadných látek posoudí, zda budoucímu uživateli závadných látek vzniká povinnost zpracovat a předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu plán opatření pro případy havárie dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-