

Růžičková Iveta Ing.  
Projekce, inženýring  
Mejstříkova 614  
149 00 Praha 4

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
<b>MHMP 1848392/2016/EIA/3477P/Mac</b>	<b>Ing. Macourek / 4218</b>	<b>18.10.2016</b>
Sp. zn.	Počet listů / příloh	
<b>S-MHMP 1418558/2016 OCP</b>	<b>1 / 0</b>	

**Věc:** „Plnicí stanice CNG v areálu stávající ČSPH MOL včetně přípojky plynu a elektro, ul. Drnovská, parc.č. 891/1, 891/8, 892/3, 892/4, k.ú. Ruzyně“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 17. 8. 2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m<sup>3</sup>.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Kód záměru:** PHA3477P (Informační systém EIA - [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia))

#### **Charakter záměru:**

Předmětem záměru je plnicí stanice CNG v areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot. Součástí záměru je výstavba technologického kontejneru, plnicího stojanu a přípojek plynu a elektřiny. Zastavěná plocha kontejneru je 18,0 m<sup>2</sup>. Maximální skladovaný objem zemního plynu nepřesáhne 4,0 m<sup>3</sup>.

<b>Umístění:</b> kraj:	Hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 6
katastrální území:	Ruzyně

**Oznamovatel:** Pražská plynárenská, a.s. Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

**Zpracovatel oznámení:** Ing. Dalibor Kolesa

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Plnicí stanice CNG v areálu sávající ČSPH MOL včetně přípojky plynu a elektro, ul. Drnovská, parc. č. 891/1, 891/8, 892/3, 892/4, k. ú. Ruzyně“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí  
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-