

Janoušová Marie  
projektová činnost ve výstavbě  
Písnická 753/46  
142 00 Praha 4 - Kamýk

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
<b>MHMP 0168441/2017/EIA/3608P/Mac</b>	<b>Ing. Macourek / 4218</b>	<b>02.02.2017</b>
Sp. zn.	Počet listů / příloh	
<b>S-MHMP 0138307/2017 OCP</b>	<b>1 / 0</b>	

**Věc:** „Posílení ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlačku, Praha 18, parc. č. 5, 482, 484, 488/1, 488/4, 492/1, k.ú. Třeboradice a parc. č. 362/1, 362/3, k. ú. Miškovice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 27. 1. 2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 10 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Kód záměru:** PHA3608P (Informační systém EIA - [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia))

#### **Charakter záměru:**

Předmětem záměru je rozšíření a zvýšení kapacity stávající čerpací stanice odpadních vod ze současných 1856 ekvivalentních obyvatel na navrhovaných 2500 ekvivalentních obyvatel. Funkce přečerpávání splaškových odpadních vod v rámci kanalizačního systému v povodí ČOV Miškovice bude zachována. Pro zajištění desetihodinového havarijního objemu pro případ poruchy bude zřízena nová jímka (hloubka založení pod terénem je přibližně 7,4 m). V rámci výstavby se rovněž počítá s výstavbou nového výtlačného potrubí (o délce 1250,5 m), většinou v souběhu s trasou stávajícího potrubí.

**Umístění:** kraj: Hlavní město Praha  
obec: hlavní město Praha

městská část: Praha - Čakovice  
katastrální území: Třeboradice a Miškovice

**Oznamovatel:** Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

**Zpracovatel oznámení:** Marie Janoušková

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Posílení ČSOV Slaviborské náměstí a výstavba druhého výtlaku, Praha 18, parc. č. 5, 482, 484, 488/1, 488/4, 492/1, k. ú. Třeboradice a parc. č. 362/1, 362/3, k. ú. Miškovice“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí  
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-