

PSK TUZAR s.r.o.
Ing. Hana Kubičková
Ostrovského 11
150 00 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 668074/2017	Ing. Michael Macourek / 4218	27.04.2017
	Sp. zn.		
	S-MHMP 544035/2017		Počet listů 1 / příloh 0

Věc: „Úprava centrální kotelny, Revoluční 1003/3, parc. č. 697, k. ú. Staré Město“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 6. 4. 2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3722P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je rekonstrukce stávající kotelny v 8. nadzemním podlaží objektu. V rámci této rekonstrukce budou dva stávající plynové kotle nahrazeny čtyřmi kondenzačními kotli na zemní plyn.

V současné době jsou instalovány dva kotle De Dietrich o tepelném výkonu 260 kW a 120 kW a dva kotle Buderus, každý o tepelném výkonu 260 kW. Celkový výkon kotelny je 900 kW.

Záměrem budou demontovány dva stávající kotle De Dietrich a nahrazeny čtyřmi nízkoemisními kotli De Dietrich, každý o jmenovitém výkonu 114 kW. Stávající kotle Buderus budou zachovány. S ohledem na umístění nových tepelných zdrojů se však předpokládá, že vždy jeden ze dvou stávajících kotlů Buderus nebude využíván a bude sloužit jako rezerva pro případ havárie některého z kotlů. Nově tedy v případě nevyužívání jednoho stávajícího kotle bude celkový výkon 716 kW (s rezervním kotlem je tepelný výkon celkem 976 kW, tento stav se však nepředpokládá).

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 1
katastrální území: Staré Město

Oznamovatel: VIG FUND a.s., Templová 747/5, Praha 1, 110 00 Staré Město

Zpracovatel oznámení: Ing. Hana Kubičková

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Úprava centrální kotelny, Revoluční 1003/3, parc. č. 697, k. ú. Staré Město“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-

-otisk úředního razítka-