

Krausová Jana, Ing.
Projekční atelier TRIO
Na Víru 139
252 29 Lety u Dobřichovic

Váš dopis zn./ze dne 11/Kr/2017 18.7.2017	Č. j. MHMP 1356773/2017	Vyřizuje / linka Ing. Klára Pistorová / 4219	Datum 28.08.2017
	Sp. zn. S-MHMP 1129379/2017		Počet listů 1 / příloh 0

Věc: „Rekonstrukce stávající plynové nízkotlaké parní kotelny v objektu TJ Sokol Praha - Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, Praha 2, k.ú. Vinohrady“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 19.07.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3885P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je výměna vytápění ve stávajícím objektu. Stávající parní plynové kotle ČKD Dukla budou nahrazeny dvojicí kondenzačních kotlů Hoval UltraGas 1700 D, s jmenovitým tepelným příkonem každé kotlové jednotky 802 kW (celkem 1 604 kW). Kogenerační jednotka bude ponechána stávající. Dále bude instalován ohřivač. Odtah všech zařízení bude proveden stávajícím zděným komínem nad střechu objektu.

Umístění: kraj:	Hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 2
katastrální území:	Vinohrady

Oznamovatel: TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
Polská 2400/1a
Praha 2
IČ: 00200191

Zpracovatel oznámení: Ing. Jana Krausová

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Rekonstrukce stávající plynové nízkotlaké parní kotelny v objektu TJ Sokol Praha - Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, Praha 2, k.ú. Vinohrady“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

-podepsáno elektronicky-