

Kotalová Jaroslava  
Upolínová 280/7  
15000 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	<b>MHMP 922774/2017</b>	<b>Ing. Zlata Jarkovská/4322</b>	<b>28.08.2017</b>
	Sp. zn.		
	<b>S-MHMP 0828544/2017</b>		Počet listů <b>2</b> / příloh <b>0</b>

**Věc:** „Rekonstrukce a přístavba kliniky JL, ul. V Hůrkách 1296/10, Praha 5, parc.č. 2864/2, 2864/3, 2865/4, k.ú. Stodůlky“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 22.05.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.6 (*Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

**Kód záměru:** PHA3888P (Informační systém EIA - [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia))

#### **Charakter záměru:**

Předmětem záměru je rekonstrukce a přístavba kliniky při ul. V Hůrkách. Stávající objekt má 3 nadzemní podlaží (NP). V rámci záměru bude umístěna přístavba o jednom podzemním podlaží (PP) a 4 NP. Nově vznikne 22 parkovacích stání, a to 18 v 1. PP plánované přístavby a 4 na pozemku investora.

Zdrojem tepla pro objekt kliniky budou tři nové plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu 96,5 kW, umístěné ve 3. NP. Ohřev TUV budou zajišťovat nepřímotopné zásobníky. V prostorách stávající přístavby magnetické rezonance se nachází plynová kotelna, kde jsou osazeny dva plynové kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu 30,9 kW. Pro případ výpadku elektrického proudu bude 1. PP přístavby kliniky umístěn záložní zdroj – dieselagregát v kontejnerovém provedení, o elektrickém výkonu 275 kVA. Jmenovitý tepelný příkon v palivu činí 560 kW.

Stávající vodovodní přípojka bude posunuta do nové polohy a bude sloužit k zásobování objektu kliniky i nové přístavby. Stávající objekt kliniky zůstane odkanalizován stávajícími přípojkami oddílné kanalizace. Pro přístavbu budou provedeny nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace na stolky v ul. V Hůrkách.

<b>Umístění:</b> kraj:	hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 13
katastrální území:	Stodůlky

**Oznamovatel:** doc. MUDr. Ján Lešťák, CSc., MSc., MBA, LL.A, DBA, FEBO, FAOG

**Zpracovatel oznámení:** Jaroslava Kotalová

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

**„Rekonstrukce a přístavba kliniky JL, ul. V Hůrkách 1296/10, Praha 5, parc.č. 2864/2, 2864/3, 2865/4, k.ú. Stodůlky“**

**nepodléhá** zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí  
Odbor ochrany prostředí

-otisk úředního razítka-