

Hác Jiří Ing.arch.
Bratraců Veverkových 2717
53002 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne:

24.08.2017

Č. j.:

MHMP 1473579/2017

Sp. zn.:

S-MHMP 1421493/2017 OCP

Vyřizuje/tel.:

Ing. Veronika Klajmonová

236 004 439

Počet listů/příloh: **2 / 0**

Datum:

19.09.2017

„Mycí centrum, parc.č. 644/69, 644/79, 644/36, k.ú. Prosek“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 06.09.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m² zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3942P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba mycího centra s 6 samoobslužnými mycími boxy na osobní automobily na parc. č. 644/69, 644/79, 644/36, k.ú. Prosek. Součástí objektu bude uzavíratelný kontejner pro technické zázemí zařízení a pro provozní náplně. V kontejneru bude umístěn kotel na spalování zemního plynu o max. výkonu 160 kW. Doplnujícím provozním zařízením budou dva stojany s vysavačem. Plocha stavby včetně zpevněných ploch bude 1 449,7 m². Maximální roční spotřeba vody bude 2 500 m³/rok. Odpadní vody z mytí budou vedeny přes 8 m³ kalovou jímku do deemulgační ČOV REBEKA 03. Pro provoz je navrženo 8 parkovacích stání pro čekání zákazníků.

Umístění: kraj:	Hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 9
katastrální území:	Prosek

Oznamovatel: IP Wash, s.r.o.
Lipová 283
251 62 Mukařov
IČO: 05279739

Zpracovatel oznámení: ing. arch Jiří Hác

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Mycí centrum, parc.č. 644/69, 644/79, 644/36, k.ú. Prosek“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana Cibulková

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí