



MHMPP077089S

ODESLÁNO DS VYPRAVENO DNE:
- 5 -04- 2016

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Ing. Vladimír Hronek
vedoucí projektování elektro
a technologických staveb
Plynárenská 499/1
65702 Brno

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
220/EXT/Kj/ 0231/16	MHMP 554269/2016/EIA/3202P/Pis	Ing. Pistorová / 4219	01.04.2016
	Sp. zn.	Počet listů / příloh	
	S-MHMP 0454209/2016 OCP	1 / 0	

Věc: „Plnicí stanice CNG Limuzská, parc.č. 2628/1, 2631/1, 2628/7, 2628/8, k.ú. Strašnice“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 16.03.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 3.8 (*Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m³*) a 10.6 (*Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m² zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3202P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je umístění plnicí stanice CNG (stlačeného zemního plynu) pro motorová vozidla. Denní výkon stanice bude max. 100 naplněných aut. Navrhovaná stavba se skládá z kompresorového kontejneru, zásobníku stlačeného zemního plynu o vodním objemu tlakových lahví 15 x 148 l tj. 2 200 l s kapacitou 465 kg CNG. Součástí stanice je výdejní stojan CNG, který je umístěn na stávajícím ostrůvku pod přístřeškem. Součástí záměru je parkoviště

s kapacitou 52 parkovacích stání, které bude využito pro parkování vozidel z areálu RWE Limuzská.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 10
katastrální území: Strašnice

Oznamovatel: RWE Distribuční služby, s. r. o.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno
IČ: 279 353 11


Zpracovatel oznámení: Ing. Vojtěch Kaksa

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Plnicí stanice CNG Limuzská, parc.č. 2628/1, 2631/1, 2628/7, 2628/8, k.ú. Strašnice“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.


Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 171