

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ing. Tereza Kotherová
Šrobárova 48
10041 Praha 10

Váš dopis zn. Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
MHMP 760846/2016/EIA/3244P/Pis	Ing. Pistorová/4219	29.04.2016
Sp. zn.	Počet listů / příloh	
S-MHMP 0645797/2016 OCP	1/0	

Věc: „Datové centrum SÚKL, Šrobárova 49/48, Praha 10, parc.č. 3983/25, k.ú. Vinohrady“ – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 13.04.2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu 10.4 (*Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t*) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3244P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:

Záměrem je umístění nového datového centra pro potřeby Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL). Datové centrum bude vybaveno technologií k zálohování dat a náhradním zdrojem elektrické energie. Nový záložní zdroj bude umístěn před objektem budovy č. 30 v areálu SÚKL. Tento motorgenerátor (MG) bude volně stojící na betonové základně a bude odhlučňován protihlukovým kontejnerem. Předpokládaný výkon MG činí 240 kVA/192 kW standby, 220 kVA/176 kW prime. Spotřeba paliva (motorová nafta) při 100 % výkonu bude max. 54,0 l/h standby, 50,0 l/h prime.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 10
katastrální území: Vinohrady

Oznamovatel: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

Zpracovatel oznámení: Ing. Růžena Šináglová

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Datové centrum SÚKL, Šrobárova 49/48, Praha 10, parc.č. 3983/25, k.ú. Vinohrady“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka -