

PID

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/linka Datum  
S-MHMP-587069/2008/OOP/VI/EIA/581-2/Nov Ing. Novotný/4278 01.04.2009

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

**podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon)**

**Název:** Dostavba kanalizace MČ Praha 22 (úsek ČOV Uhříněves - K Netlukám)

**Zařazení záměru dle zákona:**

Příloha č. 1, kategorie II, bod 1.9

**Umístění:**

kraj: Hlavní město Praha městská část: Praha 22, Praha-Dubeč  
obec: hlavní město Praha katastrální území: Uhříněves, Dubeč

**Oznamovatel:**

Městská část Praha 22; IČ: 00240915; Praha 22, Uhříněves, Nové náměstí 1250/10

**Charakter a kapacita záměru:**

Předmětem posuzovaného záměru je vybudování splaškové kanalizace k odkanalizování jihovýchodní části Prahy. Do roku 2015 se předpokládá možnost napojení až 18 000 ekvivalentních obyvatel (EO), ve výhledu až 30 000 EO.

Navržená splašková kanalizace je situována cca z 30 % do pole podél stávající místní komunikace k čistírně odpadních vod a Podleského rybníka a cca ze 70 % do komunikace Netluky – Dubeček a Netluky – Uhříněves.

Jako materiál je navrženo potrubí DN 800 a DN 600 kanalizační kamenina s obetonováním, celková délka potrubí je cca 3,4 km. Potrubí bude v obou případech uloženo v strojně hloubené pažené rýze.

Kanalizace má být podle oznámení provizorně zaústěna do čistírny odpadních vod Uhříněves v Dubči, po dostavbě celé stoky G má být tento úsek gravitačně přepojen a čistírna odpadních vod zrušena.

V průběhu zjišťovacího řízení oznamovatel záměr upravil s tím, že bude časově i technicky koordinován s výstavbou stoky G a zrušením ČOV Uhříněves. V současné době se tak posuzovaný úsek kanalizace připravuje do výstavby v předstihu ve stejné trase i výškovém uložení s tím, že nebude dán do provozu před dokončením prodloužení stoky G do prostoru ČOV Uhříněves.

### Zjišťovací řízení:

Při zjišťovacím řízení se zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se přitom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí. Při určování, zda záměr má významné vlivy, dále příslušný úřad, přihlíží k okolnosti, zda záměr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměru příslušného druhu kategorie II v příloze č. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru (září 2008) bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona Ing. Milošem Andršem, držitelem autorizace dle zákona. V oznamení je popis současného stavu dotčeného území a jsou identifikovány očekávané vlivy při realizaci i provozu záměru. Záměr je navržen jako invariantní. Zpracovatel oznamení při svém hodnocení došel k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Pro prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů je v oznamení navržen soubor opatření.

K předloženému oznamení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha  
(vyjádření č.j. MHMP 631556/2008 ze dne 29. 10. 2008)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy  
(vyjádření zn. V.HK/2597/44398/08 ze dne 23. 10. 2008)
- Česká inspekce životního prostředí  
(vyjádření zn. ČIŽP/41/IPP/0818580.001/08/PTP ze dne 17. 10. 2008)
- odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  
(vyjádření SZn. S-MHMP-587069/2008/1/OOP/VI ze dne 23. 10. 2008)
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy  
(vyjádření č.j. MHMP 604330/2008/Alu ze dne 7. 10. 2008).

Požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona není ve vyjádřeních uplatněn.

Městské části Praha 22 a Praha-Dubeč se k záměru v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřily.

Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu.

Hlavní město Praha (HMP) ve svém vyjádření upozorňuje, že z oznamení nelze jednoznačně určit rozsah výkopů a možné dopady do území, zejména s ohledem na přítomnost prvků územního systému ekologické stability a ploch zeleně. Z oznamení dále není zřejmé, jaké budou požadavky na kácení dřevin, neboť součástí oznamení není dendrologický průzkum.

Dále HMP v oznamení postrádá akustickou studii pro období výstavby, oznamení by mělo obsahovat alespoň orientační nároky na staveniště dopravy.

Z hlediska vodních toků HMP konstatuje, že navrhovaná kanalizace v úseku „A“ a v úseku „B“ kříží dva drobné vodní toky, a to bezjemenný levobřežní přítok Podleského rybníka a Říčanský potok. Oba tyto toky jsou ohroženy trvalým snižováním hladiny podzemních vod obsypovými a podsypovými vrstvami kanalizace, pracovní drenáží apod. Je naprostý nutný návrh opatření proti takovému snižování hladiny podzemních vod jako např. betonové nebo jílové přepážky v rozsahu celého příčného profilu výkopu v místech před a za křížením s vodním tokem. Tato opatření je nezbytné projednat s příslušným správcem toku.

Z hlediska odkanalizování HMP upozorňuje, že lokální ČOV Uhříněves v k. ú. Dubeč je v současné době kapacitně plně vytížena a z tohoto důvodu není možné ani provizorní připojení navrhovaného sběrače do čistírny odpadních vod. HMP považuje rovněž

za nelogické zahájit výstavbu 2. etapy kanalizačního sběrače, když pro trasu 1. etapy, na kterou 2. etapa bezprostředně navazuje, nebylo dosud vydáno územní rozhodnutí.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) nemá k záměru připomínky, nepožaduje zpracovat dokumentaci dle § 8 zákona a záměr dále posuzovat.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) z hlediska ochrany vod upozorňuje, že kapacita ČOV Uhříněves je vyčerpána a ani po provedené intenzifikaci ČOV není možné provést napojení nových splaškových vod. Z tohoto důvodu ČIŽP požaduje, aby splaškové vody byly napojeny na stoku G. Dále požaduje, aby v případě nutnosti vypouštění vod ze stavební jámy do recipientu byly upravovány tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jakosti vody.

Z hlediska ochrany přírody upozorňuje na některé povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde ke kácení dřevin, požaduje ČIŽP kompenzovat ekologickou újmu, včetně následné péče o vysazenou zeleň. ČIŽP požaduje doplnění konkrétnějších rozvrhů jednotlivých prací a dále konkrétní návrhy opatření, které minimalizují kolizi s jednotlivými druhy živočichů.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP) jako dotčený správní úřad má k záměru následující připomínky:

Z předloženého oznámení je patrné, že vedení splaškové kanalizace je navrženo i ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, v blízkosti lesních pozemků. Orgán státní správy lesů OOP MHMP upozorňuje, že stavba musí být v projektové dokumentaci navržena v takové vzdálenosti od blízkých lesních pozemků, aby nedošlo k přímému dotčení lesních pozemků ani omezení využívání těchto pozemků k plnění funkcí lesa (ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu, tzn. minimální vzdálenost navržené stavby od blízkých lesních pozemků tak nesmí být menší než 2,5 m). Dále OOP MHMP upozorňuje, že v blízkosti Podleského rybníka je část trasy kanalizace navržena v ploše funkčního využití LR, v území určeném pro lesní porosty.

Orgán ochrany přírody OOP MHMP požaduje do projektové dokumentace zpracovat veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kapitole D.4 oznámení a zpracovat projekt ÚSES pro prvek R4/39, který bude využit pro revitalizaci území po ukončení stavby.

Vodoprávní úřad OOP MHMP ve svém vyjádření uvádí, že v návrhu je nová výstavba stok, které zajistí odvedení splaškových vod z Netluk, Královic, Hájku a Kolovrat, jako první část stoky G s kapacitou v horizontu 2015 18 000 EO a ve výhledu 30 000 EO. Toto konstatování není v souladu s poslední verzí zpracovaného generelu odvodnění této oblasti, např. se již nepředpokládá zrušení ČOV Kolovraty.

V oznámení není uvedeno, zda budou stávající stoky rušeny a bude využívána pouze navrhovaná kapacita, vytvořená stokami KS 1, ČS a stokami KS 2 a KS 3, není uvedeno, o kolik bude navýšen počet připojených obyvatel oproti stávajícímu stavu. OOP MHMP upozorňuje, že v současné době vykazuje přítok splaškových odpadních vod velký podíl vod balastních.

ČOV Uhříněves má omezenou kapacitu ve výši cca 10 000 EO. Pro navýšení kapacity musí být provedena intenzifikace, proto ani jejím správcem Pražskou vodohospodářskou společností a.s. není povolováno připojování dalších obyvatel.

Nezbytné je dodržet časovou koordinaci odstranění vodního díla ČOV Uhříněves v souvislosti s omezenou kapacitou Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV), do doby

realizace její plánované rekonstrukce a rozšíření není možno navyšovat množství přiváděných vod na ÚČOV.

Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným Kanalizačním řádem pro jednotnou kanalizaci v povodí ČOV Uhříněves. OOP MHMP též upozorňuje, že napojení na kanalizaci v povodí ČOV Uhříněves i v povodí ÚČOV obecně zapovídá osazování drtičů kuchyňských odpadů na vnitřní kanalizaci, neboť z pohledu právní úpravy je kuchyňský odpad odpadem dle ust. § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních úprav.

OOP MHMP upozorňuje na špatný stav příjezdové panelové cesty k ČOV Uhříněves.

Návrh nevychází z hydrogeologického průzkumu (uvedeno je pouze, že hladina podzemních vod se nachází 6 - 2 m pod povrchem), nejsou specifikovány zásady a postupy výstavby v blízkosti toků a rybníka. Nejsou navržena opatření pro zamezení úniku nerozpuštěných látek ze stavebních jam a postupy pro zamezení vlivu pracovních drenáží na výši hladiny podzemní vody. Tyto detaily je nezbytné doplnit do doby podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. OOP MHMP požaduje, aby podkladem k územnímu rozhodnutí bylo vyjádření místně příslušných vodoprávních úřadů městských částí Praha 15 a Praha 22 dle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podaná žádost o vyjádření musí mít náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Podkladem pro posouzení musí být podrobné hydrogeologické posouzení. Podstatné bude zjištění hladiny podzemní vody a její agresivity.

S ohledem na rozsah vodního díla a nezbytnost dodržení technologických postupů výstavby je v oznámení uvedené omezování doby výstavby (navrženo pro celou stavbu) na období od srpna do března, tj. na období teplotně i srážkově pro realizaci staveb nepříznivé, dosti irrelevantní. Nehledě na to, že 2/3 stavby budou probíhat v komunikaci. Doba výstavby by se dodržením této podmínky nejméně zdvojnásobila.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy (OKP MHMP) nemá k záměru žádné závažné připomínky. Ve svém vyjádření upozorňuje na některé povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (zajištění archeologického průzkumu).

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, doplňujících informací od oznamovatele záměru a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k závěru, že záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Příslušný úřad při svém hodnocení vychází ze závěru zpracovatele oznámení Ing. Miloše Andrše, držitele autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí, které uděluje Ministerstvo životního prostředí. Ten označil předpokládané vlivy za nevýznamné a akceptovatelné.

Předmětem posuzovaného záměru je vybudování splaškové kanalizace k odkanalizování jihovýchodní části Prahy. V průběhu zjišťovacího řízení oznamovatel záměr upravil s tím, že bude časově i technicky koordinován s výstavbou stoky G a zrušením ČOV Uhříněves. V současné době se tak posuzovaný úsek kanalizace připravuje do výstavby v předstihu ve stejné trase i výškovém uložení s tím, že nebude dán do provozu před dokončením prodloužení stoky G do prostoru ČOV Uhříněves. Podle sdělení Ing. Kulanové, zástupce Pražské vodohospodářské společnosti a.s., je záměr v souladu s Generelem odvodnění hlavního města Prahy.

Podle vyjádření odboru výstavby Úřadu městské části Praha 22 (č.j. P22 3742/2008 OV 04 ze dne 5. 6. 2008 je záměr umísťován do ploch, kde je stavba podle územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy stavbou doplňkovou či výjimečně přípustnou. U Podleského rybníka je nutno trasu řešit tak, aby nenarušovala plochu určenou pro funkční využití lesní porosty (LR).

Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (viz vyjádření OOP MHMP SZn. S-MHMP-261904/2008/1/OOP/VI ze dne 12. 5. 2008).

V oznamení se uvádí, že navrhovaná kanalizace je situována cca z 30 % do pole podél stávající místní komunikace k čistírně odpadních vod a Podleského rybníka a cca ze 70 % do komunikace Netluky – Dubeček a Netluky – Uhříněves. Z oznamení dále vyplývá, že trasa prochází ochranným pásmem přírodní památky „Obora v Uhříněvsi“. V okolí jsou situovány prvky územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky les, vodní tok (Říčanský potok), rybník a údolní niva. Záměr je v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les.

Vzhledem k tomu, že součástí oznamení není podrobný mapový podklad, nelze ověřit míru zásahu do jednotlivých ploch. Přílohou oznamení je však zpráva o biologickém průzkumu, jehož autoři posuzují potenciální vlivy záměru na jednotlivé přírodní složky a navrhují opatření, která mají minimalizovat negativní vlivy. Podle příslušného úřadu je toto posouzení pro potřeby zjišťovacího řízení dostatečné. Lze konstatovat, že při splnění navrhovaných opatření, které bude nutné na základě aktuálních údajů a požadavků dotčených správních úřadů rozpracovat pro následná správní řízení, budou vlivy na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelné.

Z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví bude významné období výstavby. Po zprovoznění nebude záměr zdrojem emisí ani hluku. V období výstavby lze předpokládat emise z provozu stavebních mechanismů a krátkodobě i zvýšení koncentrace tuhých znečišťujících látek z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin. Bude se jednat o krátkodobé působení bez vlivu na imisní situaci v dlouhodobém měřítku. Dočasný nepříznivý vliv na okolí bude mít hluk v období výstavby. Půjde o hluk působený stavebními mechanizmy na místě stavby a na přepravních trasách. Převážná část trasy kanalizace vede mimo obytnou zástavbu, k chráněnému prostoru se přiblížuje pouze v Netlukách (cca 6 rodinných domů). Nepříznivé vlivy hluku na okolí nelze vyloučit, budou omezeny organizací výstavby a použitím mobilní akustické zástěny.

Rozbor očekávaných vlivů spolu s opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, jsou součástí oznamení.

**Závěr:**

Záměr „Dostavba kanalizace MČ Praha 22 (úsek ČOV Uhříněves - K Netlukám)“ naplňuje díkci bodu 1.9, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Dostavba kanalizace MČ Praha 22 (úsek ČOV Uhříněves - K Netlukám)“**

**n e b u d e p o s u z o v á n**

podle citovaného zákona. Přitom je nezbytné dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení (Ing. Miloš Andrš; září 2008).

Za podstatné považuje příslušný úřad rozpracovat a dodržet opatření, které jsou součástí „Biologického průzkumu a stručného posouzení ve vztahu k záměru umístění kanalizačního řadu sběrače „G“ v Uhříněvsi“ (Zelený svět – Jaromír Bratka, 2008) – viz příloha oznámení.

Záměr je třeba řešit tak, aby v důsledku napojení plánované kanalizace nedošlo k překročení kapacit čistíren odpadních vod.

Je třeba zpracovat projekt ÚSES pro prvek R4/39, který bude využit pro revitalizaci území po ukončení stavby.


U Podleského rybníka je nutno trasu řešit tak, aby nenarušovala plochu určenou pro funkční využití lesní porosty (LR).

Stavba musí být v projektové dokumentaci navržena v takové vzdálenosti od blízkých lesních pozemků, aby nedošlo k přímému dotčení lesních pozemků ani omezení využívání těchto pozemků k plnění funkcí lesa.

Zároveň je třeba zohlednit ostatní připomínky a podmínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor ochrany prostředí  
Mariánské nám. 2  
Praha 1



Ing. arch. Jan Winkler  
ředitel odboru