



ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Plzeň

Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň

tel.: 377 993 411, fax: 377 993 419

IČ: 416 93 205, e-mail: pl.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

ID datové schránky: 82bdy9x

Datovou schránkou

**Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí
Škroupova 18
306 13 Plzeň**

Č.j.: ČiŽP/43/2018/2744

ev. č.: ČiŽP/54753/2018

Vyřizuje: Ing. Nekolová

Telefon: 377 993 482

Datum: 4. 5. 2018

2018/009 - Průmyslová hala Stříbro, k.ú. Ostrov u Stříbra (PLK1865) - vyjádření k oznámení záměru

Dne 18. 4. 2018 jsme od Vás obdrželi k vyjádření výše uvedené oznámení záměru, pro které bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru na základě zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 100/2001 Sb.“). Jedná se o záměr zařazený podle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II, bod 106.

Oznámení záměru zpracoval v dubnu 2018 Ing. Miroslav Vraný (osvědčení č.j. 15650/4136/OEP/92, prodloužení platnosti osvědčení č.j. 51521/ENV/15). Oznamovatelem záměru je společnost Accolade CZ XXXII, s.r.o., IČ 055 93 298.

Předmětem záměru je novostavba nové montážní haly pro výrobu dopravníků a dopravníkových systémů pro průmyslové využití na pozemcích p.č. 1957/1, 1957/2 a 1956/1 v k.ú. Ostrov u Stříbra. Součástí projektu mají být zpevněné plochy, parkovacích stání, oplocení areálu, sadové úpravy a vybudování přípojek inženýrských sítí. Hotové výrobky a vstupní materiál budou skladovány ve skladové části.

Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu Oddělení ochrany vod

K oznámení záměru nemáme zásadních výhrad, a nepožadujeme další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany ovzduší

Realizací záměru vzniknou následující nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší:

- plynová teplovodní kotelna administrativy o tepelném příkonu nižším než 300 kW,
- plynové kondenzační kotle s plynulou regulací v provedení turbo pro vytápění administrativní vestavby (o tepelném příkonu 2 x 100 kW),
- vzduchotechnická jednotka s plynovým ohřevem v kombinaci s plynovými infrazářiči k vytápění prostor výrobní haly (15 ks á 49,5 kW),
- broušení kovů a plastů bez přímého výduchu do ovzduší, s elektrickým příkonem max. 50 kW,
- svařování kovových materiálů s elektrickým příkonem max. 50 kW,
- záložní zdroje o tepelném příkonu nižším než 300 kW a
- hořák v lakovně o příkonu 270 kW (lakovna není v oznámení záměru blíže popsána).

Nepožadujeme další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení odpadového hospodářství

K oznámení záměru nemáme připomínek, a nepožadujeme další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany přírody

K oznámení záměru nemáme připomínek, a nepožadujeme další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oddělení ochrany lesa

Plánovaná stavba na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“ je navržena ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa). Z toho důvodu upozorňujeme, že bude nutné postupovat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a zažádat o potřebný souhlas příslušný orgán státní správy lesů.

Nepožaduje další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Mgr. Petra Horčicová
ředitelka oblastního inspektorátu